



BILANS. POWERZCHNI			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	
2.1	APART HOTELOWY - 2 OS.	27.5m2	2.11.1 POKÓJ
2.1.1	POKÓJ	16.2m2	2.11.2 ŁAZIENKA
2.1.2	ŁAZIENKA	2.8m2	2.12 APARTAMENT HOTELOWY - 2 OS.
2.1.3	SYPIALNIA	8.5m2	2.12.1 POKÓJ
2.2	MAGAZYN	7.7m2	2.12.2 ŁAZIENKA
2.3	APART HOTELOWY - 2 OS.(NIEPEENOSPR	31.1m2	2.12.3 SYPIALNIA
2.3.1	POKÓJ	21.7m2	2.13 POKÓJ HOTELOWY - 1 OS.
2.3.2	ŁAZIENKA DLA NIEPEENOSPRAWNEGO	5.5m2	2.13.1 POKÓJ
2.4	KOMUNIKACJA	1.9m2	2.13.2 ŁAZIENKA
2.5	KL.SCHODOWA	18.2m2	2.14 KOMUNIKACJA
2.6	POKÓJ HOTELOWY - 2 OS.	22.1m2	2.15 MAGAZYN
2.6.1	POKÓJ	18.2m2	2.16 MAGAZYN
2.6.2	ŁAZIENKA	3.9m2	2.17 APART HOTELOWY - 2 OS.
2.7	POKÓJ HOTELOWY - 2 OS.	20.4m2	2.17.1 POKÓJ
2.7.1	POKÓJ	17.2m2	2.17.2 ŁAZIENKA
2.7.2	ŁAZIENKA	3.2m2	2.17.3 SYPIALNIA
2.8	APARTAMENT HOTELOWY - 2 OS.	29m2	2.18 APART HOTELOWY - 3 OS.
2.8.1	POKÓJ	23.8m2	2.18.1 POKÓJ
2.8.2	ŁAZIENKA	5.2m2	2.18.2 ŁAZIENKA
2.9	POKÓJ HOTELOWY - 2 OS.	22.7m2	2.18.3 SYPIALNIA
2.9.1	POKÓJ	19.5m2	2.18.4 SYPIALNIA
2.9.2	ŁAZIENKA	3.2m2	2.19 POKÓJ HOTELOWY - 2 OS.
2.10	POKÓJ HOTELOWY - 2 OS.	24.9m2	2.19.1 POKÓJ
2.10.1	POKÓJ	21.3m2	2.19.2 ŁAZIENKA
2.10.2	ŁAZIENKA	3.6m2	2.20 KOMUNIKACJA
2.11	POKÓJ HOTELOWY - 2 OS.	22.1m2	2.21 KLATKA SCHODOWA

2x LiYY2x1,5-sterowanie grupy klap p.poż.
9x YnTKSY1x2x0,8-monitoring klap p.poż.
na poddasze
HTKSH1x2x0,8 PH90-wył. wentylacji w RW-3
na poddasze
2x YnTKSYekw1x2x1,0-pętla nr 2
na poddasze



8x LiYY2x1,5-sterowanie grupy klap p.poż.
24x YnTKSY1x2x0,8-monitoring klap p.poż.
na poddasze
HTKSH1x2x0,8 PH90-wył. wentylacji w RW-2
na poddasze
2x YnTKSYekw1x2x1,0-pętla nr 6
na poddasze

HDGs3x2,5 PH90-do siłowników drzwi
na parter
HTKSH4x2x0,8 PH90-przycisk oddym.
na parter
HTKSHekw1x2x1,0 PH90-pętla nr 1
z piwnicy
LiYY2x1,5-sterowanie klapy p.poż.
YnTKSY1x2x0,8-monitoring klapy p.poż.
z piwnicy

YnTKSYekw1x2x1,0-pętla nr 5
na poddasze

HDGs3x2,5 PH90-do siłowników drzwi
na parter
HTKSH4x2x0,8 PH90-przycisk oddym.
na parter
HTKSHekw1x2x1,0 PH90-pętla nr 1
z parteru
LiYY2x1,5-sterowanie klapy p.poż.
YnTKSY1x2x0,8-monitoring klapy p.poż.
z parteru

RZUT 2 PIĘTRA

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Złociusze 10, tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA:	ARCH.
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SSP I DSO	FAZA:	PW
RYSUJEK:	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU RZUT 2 PIĘTRA	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	Waldemar Kozikowski	DATA:	06.2015
SPRAWDZIL:	Piotr Adamowicz	NR. RYS.	05