BILANS POWIERZCHNI		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
1.1	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	18,5m2
1.1.1	POKÓJ	15,6m2
1.1.2	ŁAZIENKA	2,9m2
1.2	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	17,4m2
1.2.1	POKÓJ	14,7m2
1.2.2	ŁAZIENKA	2,7m2
1.3	POKÓJ - HOTELOWY – 1 OS.	14,3m2
1.3.1	POKÓJ	11,7m2
1.3.2	ŁAZIENKA	2,6m2
1.4	POKÓJ - HOTELOWY +1 OS.	13,7m2
1.4.1	POKÓJ	10,9m2
1.4.2	ŁAZIENKA	2,8m2
1.5	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	17,3m2
1.5.1	POKÓJ	14,7m2
1.5.2	ŁAZIENKA	2,6m2
1.6	KOMUNIKACJA	8,2m2
1.7	KOMUNIKACJA	17,8m2
1.8	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	17,5m2
1.8.1	POKÓJ	14,2m2
1.8.2	ŁAZIENKA	3,3m2
1.9	POKÓJ - HOTELOWY – 1 OS.	16,3m2
1.9.1	POKÓJ	13,1m2
1.9.2	ŁAZIENKA	3,2m2
1.10	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	17,6m2
1.10.1	POKÓJ	14,1m2
1.10.2	ŁAZIENKA	3,5m2
1.11	APARTAMENT - HOTELOWY – 2 OS.	52,1m2
1.11.1	SYPIALNIA	8,3m2
1.11.2	ŁAZIENKA	4,1m2
1.12	SYPIALNIA	8,3m2
1.12.1	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	20,1m2
1.12.2	ŁAZIENKA	3,1m2
1.13	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	23,1m2
1.13.1	POKÓJ	17,6m2
1.13.2	ŁAZIENKA	3,1m2
1.14	APARTAMENT - HOTELOWY – 2 OS.	57,1m2
1.14.1	SYPIALNIA	16,1m2
1.14.2	ŁAZIENKA	3,1m2
1.14.3	SYPIALNIA	11,1m2

1.15	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	22,7m2
1.15.1	POKÓJ	19,4m2
1.15.2	ŁAZIENKA	2,9m2
1.16	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	21,4m2
1.16.1	POKÓJ	18,0m2
1.16.2	ŁAZIENKA	3,4m2
1.17	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	25,1m2
1.17.1	POKÓJ	21,8m2
1.17.2	ŁAZIENKA	3,3m2
1.18	KLATKA SCHODOWA	7,1m2
1.19	POKÓJ - HOTELOWY – 1 OS.	17,2m2
1.19.1	POKÓJ	14,5m2
1.19.2	ŁAZIENKA	2,7m2
1.20	POKÓJ - HOTELOWY – 1 OS.	18,1m2
1.20.1	POKÓJ	15,4m2
1.20.2	ŁAZIENKA	2,7m2
1.21	KOMUNIKACJA	56m2
1.22	KOMUNIKACJA	16,3m2
1.23	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	17m2
1.23.1	POKÓJ	14,1m2
1.23.2	ŁAZIENKA	2,9m2
1.24	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	17,3m2
1.24.1	POKÓJ	14,8m2
1.24.2	ŁAZIENKA	3,1m2
1.25	POKÓJ - HOTELOWY – 1 OS.	15,1m2
1.25.1	POKÓJ	11,4m2
1.25.2	ŁAZIENKA	3,7m2
1.26	APARTAMENT - HOTELOWY – 2 OS.	26,8m2
1.26.1	POKÓJ	23,4m2
1.26.2	ŁAZIENKA	3,4m2
1.27	POKÓJ - HOTELOWY – 2 OS.	18,7m2
1.27.1	POKÓJ	15,4m2
1.27.2	ŁAZIENKA	3,3m2
1.28	KOMUNIKACJA	8,1m2





LEGENDA

- KANAŁ NAWIEWNY PROSTOKĄTNY / KANAŁ NAWIEWNY OKRĄGŁY
- KANAŁ WYWIEWNY PROSTOKĄTNY / KANAŁ WYWIEWNY OKRĄGŁY
- KANAŁ WYWIEWNY Z WC PROSTOKĄTNY / KANAŁ WYWIEWNY Z WC OKRĄGŁY
- KANAŁ WYRZUTOWY PROSTOKĄTNY / KANAŁ WYRZUTOWY OKRĄGŁY
- KANAŁ CZERPNY PROSTOKĄTNY / KANAŁ CZERPNY OKRĄGŁY
- ELASTYCZNY PRZEWÓD TŁUMIĄCY SONODEC
- KANAŁ BLASZANY W OBUDOWIE EIS 120
- (2) ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY □100
- (4) ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY □125
- (6) ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY □160
- (1) ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY □100 O REGULOWANYM KIERUNKU WYPŁYWU Z POZIOMEGO W PIONOWY
- (3) ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY □125 O REGULOWANYM KIERUNKU WYPŁYWU Z POZIOMEGO W PIONOWY
- (5) ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY □160 O REGULOWANYM KIERUNKU WYPŁYWU Z POZIOMEGO W PIONOWY
- (7) NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY SUFITOWEJ □ 200 Z REGULOWANYMI LOTKAMI
- (8) KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM. 325x125 Z PIONOWYM I POZIOMYM RZĘDEM RUCHOMYCH LAMEL. ACZ=0,018m2
- (9) WYWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY SUFITOWEJ 400X400 I KRÓCCU □ 200
- (10) NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY SUFITOWEJ 500X500 I KRÓCCU □ 200 Z REGULOWANYMI LOTKAMI
- (11) KRÓCIEC Z SIATKĄ NA KANALE PROSTOKĄTNYM O WYMIARACH 600x250 i OCZKACH 10mmx10mm
- (12) NAWIEWNIK WIROWY O WYMIARACH PŁYTY SUFITOWEJ 600X600 I KRÓCCU □ 250 Z REGULOWANYMI LOTKAMI
- (13) KRATKA WYCIĄGOWA STALOWA O WYM. 600x600 Z JEDNYM RZĘDEM NIERUCHOMYCH LAMEL, Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ WIELOPŁASZCZYZNOWĄ, ACZ=0,2m2
- (14) KRÓCIEC Z SIATKĄ NA KANALE PROSTOKĄTNYM O WYMIARACH 600x400 i OCZKACH 10mmx10mm
- (15) KRATKA NAWIEWNA ALUMINIOWA O WYM. 425x125 Z PIONOWYM I POZIOMYM RZĘDEM RUCHOMYCH LAMEL. ACZ=0,024m2
- (16) KRATKA WYCIĄGOWA STALOWA O WYM. 600x300 Z JEDNYM RZĘDEM NIERUCHOMYCH LAMEL, Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ WIELOPŁASZCZYZNOWĄ, ACZ=0,1m2
- (17) KRATKA NAWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYM. 425x75 Z PIONOWYM RZĘDEM RUCHOMYCH LAMEL. ACZ=0,02m2
- RW-3 ROZDZIELNICA WENTYLACYJNA
- WENTYLATOR DACHOWY
- KLAPA ODCINAJĄCA / WENTYLACJI PPOŻ. WG ZESTAWIENIA W OPISIE TECHNICZNYM
- RĘCZNA PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
- WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEKROJU KOŁOWYM
- TŁUMIK PROSTOKĄTNY AKUSTYCZNY
- KZS KLAPA OKRAGŁA ZWROTNA, SZCZELNA
- ø160 +3,26 RZĘDNA GÓRY KANAŁU LICZONA OD POSADZKI ŚREDNICA KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- 300x200 +3,26 RZĘDNA GÓRY KANAŁU LICZONA OD POSADZKI WYMIAR KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- W2.1, N1, W1, W.T1... SYMBOL PIONU / SYSTEMU WENTYLACYJNEGO
- OZNACZENIE KRATKI TRANSWEROWEJ W DRZWIACH
- V=140 m³/h WYDATEK POWIETRZA
- Vodd=180 m³/h WYDATEK ODDYMIANIE
- KP-N1.03 ø100 OZNACZENIE KLAPY P.POŻ ŚREDNICA KLAPY P. POŻ.
- KP-N1.02 ø100 OZNACZENIE KLAPY P.POŻ WYMIAR KLAPY P. POŻ.
- KLIMATYZATOR ŚCIENNY
- KLIMATYZATOR KASETONOWY CZTEROSTRONNY

Uwagi:

1. *INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NALEZY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI*
2. *WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE*
3. *ZMIANY I ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM*
4. *WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI*
5. *WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE*
6. *PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE*
7. *WSZSYTKIE KANAŁY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU*
8. *W PRZYPADKU KLAP P.POŻ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODĄ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EIS 120*
9. *NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.*
10. *RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU*
11. *W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM*
12. *KOLORY WSZYSTKICH ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNĘTRZ. PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM-KOLOR UZGODNIĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ*
13. *DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH - WG. RZYTU STROPÓW - PROJEKT ARCHITELTURY WNĘTRZ*
14. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE STEROWNIKÓW KLIMATYZACJI WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Projekt:

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE

"EUREKA"

UL. EMILII PLATER 7/9/11

Biuro projektowe:

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdańsk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI

KliMaster
"KLIMASTER" J. Bystrzyński, T. Mróz Sp. J.
ul. Świętokrzyska 62, 80-180 Gdańsk
tel.: (58) 304 71 79(59) tel/fax.: (58) 304 71 78
www.klimaster.pl, klimaster@klimaster.pl

Branża:

WENTYLACJA

Stan projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł opracowania:

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ODDYMIANIE

Tytuł rysunku:

RZUT POZIOMU +1, BUD. 7 i 11

Projektant:
mgr inż. Tomasz Mróz
Nr upr: 5312/GD/92

Opracował:
mgr inż.Piotr Szmyciński

Sprawdzający:
mgr inż. Jerzy Bystrzyński
Nr upr: 1319/GD/83

Data projektu:	Skala:	Numer arkusza:	Numer rewizji:
07.2015	1:100	WK04	