

Postępowanie ZP/66/R/008/16

Pytanie:

Zamawiający w zakresie robót przewidział w pomieszczeniu nr 310 wykonanie i montaż króćca przyłączeniowego śr.200 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wraz z przejściówką na kanał ze stali nierdzewnej 20x20cm - włączenie digestorium do kanału wciągowego ze stali nierdzewnej kpl.1, czy możemy prosić o podanie długości króćca śr.200mm

Odpowiedź: króciec jest elementem przejścia z rury wciągowej wentylacji o przekroju 20x20 cm na przekrój przyłączeniowy do digestorium kołowy śr. 200mm. Przyłączenie go do digestorium może być wykonane systemową elastyczną rurą z tworzywa, lub rurą ze stali nierdzewnej będącą w wyposażeniu digestorium. Całkowita długość króćca i rury przyłączeniowej wynosi około 60 - 70 cm, która musi być dobrana w trakcie montażu i zależy od wysokości digestorium.