

oznaczenie sprawy: ZP/121/018/D/16

Gdańsk, 28.04.2016

**dot.: Dostawy i montażu systemu audiowizualnego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej**

Informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Przyłącze sygnałowe (VGA, HDMI) może być zamontowany natynkowo lub podtynkowo. Jaki rodzaj montażu przewiduje Zamawiający?

**Odpowiedz:**

Przyłącze sygnałowe (VGA, HDMI) jest zamontowane natynkowo, a kable niezakończone w miejscu instalacji projektora.

**Pytanie nr 2:**

Włącznik manualny do sterowania projektorem wymaga sygnału RS232 (kabel UTP kat.5). Czy obecna instalacja zapewnia to połączenie? Jeśli nie, to czy jest możliwość dołożenia takiego kabla do istniejącej instalacji?


**Odpowiedz:**

Kabel do sterowania projektora trzeba dodać w dodatkowej listwie naściennej.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, (siedziba ul. Traugutta 79), pok. 518, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. **od 7:00 do 15:00**.

Termin składania ofert upływa w dniu **18.05.2016 r. o godz. 10:30**.

Odpowiedzi na powyższe pytania i zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

  
Dziekan  
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG  
..... WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII .....  
Kierownik zamawiającego/osoba upoważniona