



- OZNACZENIA**
- Woda p. poz. - projektowana
 - Woda p. poz. - wymiana
 - Zimna woda - projektowana
 - Zimna woda - wymiana
 - Ciepła woda użytkowa - wymiana
 - Cyrkulacja ciepłej wody - wymiana
 - Zawór kulowy
 - Zawór regulacyjny
 - Trójnik z zaworem kulowym zakończonym (rezerva)
 - Sekcja oddzielająca: zawór, manometr, zawór spustowy ze złączką do węzła
 - Węzeł pomiarowy: 2 zawory kulowe DN50, wodomierz CWR 10m3/h klasy C, zawór zwrotny antybakteryjny klasy EA
 - Odcinek wodociągu do demontażu
 - Punkt stały na instalacji c.w.u. i cyrkulacji
 - Kompensacja U-kształowa instal. c.w.u. i cyrkulacji