



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk 28.04.2016 r.

Centralny nr postępowania: ZP/ 119 /055/R/16

L.dz. 242/DZP/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Centrum Technicznej Obsługi Politechniki Gdańskiej przy ul. R. Traugutta w Gdańsku.

Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w dalszej części zwanej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu zgłoszono pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści:

Pytanie:

Zamieszczona jest informacja o:

„Fasadę w Sali dydaktycznej należy wyposażyć w system rolet z napędem elektrycznym”,
„Wszystkie w/w okna należy wyposażyć w system rolet obsługiwanych ręcznie. „
Czy mają to być rolety wewnętrzne czy zewnętrzne?

Odpowiedź:

Zastosować rolety wewnętrzne, z możliwością sterowania manualnego i automatycznego.

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi Zamawiający, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy pzp dokonuje zmiany SIWZ w załączniku nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy w pkt 2.3.7. Okna i fasady (str. 23) w następujący sposób:

JEST:

...

Fasadę w Sali dydaktycznej należy wyposażyć w system rolet z napędem elektrycznym

...

Wszystkie w/w okna należy wyposażyć w system rolet obsługiwanych ręcznie.

POWINNO BYĆ:

...

Fasadę w Sali dydaktycznej należy wyposażyć w system rolet wewnętrznych z możliwością sterowania manualnego i automatycznego.

...

Wszystkie w/w okna należy wyposażyć w system rolet wewnętrznych z możliwością sterowania manualnego i automatycznego.

Uprzejmie informuję, że udzielona odpowiedź i dokonana zmiana stają się integralną częścią SIWZ i są wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zastępca Kanclerza
ds. Zasobów Technicznych
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Piotr Iwańczak

.....
podpis Kierownika Zamawiającego/osoby upoważnionej