



Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk, 06.06.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej*
CRZP: ZP /144/017/R/16

Zamawiający informuje, że w dniu 31.05.2016 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wymiany ścianek systemowych HPL, czy dopuszcza możliwość wykorzystania tych ścianek do ponownego montażu?

Odpowiedź

"Istniejące ścianki działowe typu HPL po demontażu należy ponownie wbudować, Zamawiający rezygnuje z wymiany ścianek działowych na nowe, ewentualne uszkodzenia podczas demontażu należy naprawić lub wymienić na nowe we własnym zakresie."

Zapytanie 2

Dot. wymiany drzwi - w związku z różnicami w ilościach drzwi w przedmiarze robót i opisie prosimy o jednoznaczne określenie zakresu tych robót (ilości i materiału). Czy drzwi do pomieszczeń technicznych (np. na parterze) również podlegają wymianie?

Odpowiedź

Drzwi do pomieszczeń technicznych znajdujące się w toaletach również podlegają wymianie.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza prawidłowość wzoru do obliczania kryterium terminu?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza prawidłowość wzoru do obliczenia kryterium terminu.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku