



Kanclerz

Gdańsk, 16.08.2016 r.

I.dz. 428/D&P/2016

Centralny nr postępowania: ZP/200/055/D/16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z transportem i uruchomieniem fabrycznie nowych ups dla Centrum Usług Informatycznych PG

Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w dalszej części zwanej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wykonawcy zgłosili pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści:

Wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących:

1.

„Pkt 1.1.34. Zasilacz musi posiadać złącza interfejsów: (...), port synchronizacji LBS” zostanie zmieniony na „złącze pracy równoległej”

Uzasadnienie: Wymieniony przez Zamawiającego w SIWZ port synchronizacji LBS, jest nazwą towarową firmy COVER. Żądanie aby zasilacze innych firm posiadały port synchronizacji LBS ewidentnie narusza przepis wymieniony w art. 7 ust. 1 PZP. Jeśli Zamawiający użył nazwy LBS chcąc, aby zasilacz mógł w przyszłości pracować równoległe, to postulowana zamiana spełni jego oczekiwania. Pozostawienie wymagania będzie próbą celowego ograniczania konkurencji przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby zasilacz zamiast portu LBS posiadał złącze pracy równoległej.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w powyższym zakresie, tj. w załączniku nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1.1.34 dodaje się zapis: „Zamawiający dopuszcza, aby zasilacz zamiast portu LBS posiadał złącze pracy równoległej”

2.

„Pkt. 1.3.12. współczynnik szczytu: $\geq 5:1$ ”, który zostanie zmieniony na „współczynnik szczytu 3:1”

Uzasadnienie: jest to standardowa wartość tego parametru dla UPS i jest powszechnie

stosowana w Polsce.

Odpowiedź:

W odpowiedzi zamawiający informuje, że zmienia zapis pkt 1.3.12 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 8) w sposób: współczynnik szczytu $\geq 3:1$

3.

„Pkt. 1.1.21. Zasilacz musi być dostosowany do wysokości pomieszczenia, w którym będzie instalowany: maks.190 cm.”

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 197,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wysokości 197,5 cm. ze względu na warunki przestrzeni, w której urządzenie ma zostać zamontowane.

4.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu na wizję lokalną. Proponowany dzień to środa 17 sierpnia 2016 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 17 sierpnia w godzinach 10.00 – 14.00. Zainteresowanych proszę o stawienie się w tym terminie w sekretariacie Centrum Usług Informatycznych PG Gmach Główny, pokój 273. Po dokonaniu wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną wymienione osoby dokonujące wizji lokalnej.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w konsekwencji udzielenia powyższych odpowiedzi zmienia zapisy SIWZ w zakresie termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

JEST:

12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych
Gmach Główny, Skrzydło B, pok. 212
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

oraz opisane:

„Dostawa wraz z transportem i uruchomieniem fabrycznie nowych ups dla Centrum Usług Informatycznych PG, ZP/200 /055/D/16

Nie otwierać do 22.08.2016 r. do godz. 11.30.”

POWINNO BYĆ:

12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych
Gmach Główny, Skrzydło B, pok. 212
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

oraz opisane:

„Dostawa wraz z transportem i uruchomieniem fabrycznie nowych ups dla Centrum Usług Informatycznych PG, ZP/200 /055/D/16

Nie otwierać do 08.09.2016 r. do godz. 11.30.”

oraz Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

JEST:

1. Składanie ofert

Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 212 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą do dnia **22.08.2016 r.**, do godz. **11.00**

O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.

2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert: Politechnika Gdańska, Gmach Główny pok. 257, Gdańsk 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniu **22.08.2016 r.**, do godz. **11.30**

Otwarcie ofert jest jawne.

POWINNO BYĆ:

1. Składanie ofert

Oferty należy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 212 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą do dnia **08.09.2016 r.**, do godz. **11.00**

O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.

2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert: Politechnika Gdańska, Gmach Główny pok. 257, Gdańsk 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniu **08.09.2016 r.**, do godz. **11.30**

Otwarcie ofert jest jawne.

Uprzejmie informuję, że udzielone odpowiedzi oraz zmiany SIWZ będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Kancelarz
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Marek Tłok

.....
podpis Kierownika Zamawiającego/osoby upoważnionej