



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, dnia 26-01-2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych oraz klimatyzatorów w budynkach Politechniki Gdańskiej*

CRZP: ZP /8/055/U/17

Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2017 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli wykaz osób Zamawiający dopuszcza wpisanie umowy zlecenia jako podstawę dysponowania, a dopiero przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – albo bezpośrednio u siebie, albo u podwykonawcy?

Odpowiedź:

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby wykonawca złożył m.in. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca może, dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, bezpośrednio: na podstawie umowy o pracę, samozatrudnienia, umowy współpracy, umowy zlecenia, umowy przedwstępnej, umowy o świadczenie usług itp., lub pośrednio: powołując się na zasoby podmiotu trzeciego.

W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności:


1) *w zakresie wykonywania konserwacji przeglądy mające na celu:*

- a) kontrolę ogólnego stanu urządzenia;
- b) kontrolę poprawności działania i ewentualną regulację poszczególnych charakterystycznych elementów urządzenia odpowiedzialnych za transport powietrza, filtrację powietrza, zmianę parametru temperatury lub wilgotności powietrza;
- c) czyszczenie poszczególnych charakterystycznych elementów urządzenia odpowiedzialnych za transport powietrza, filtrację powietrza, zmianę parametru temperatury lub wilgotności powietrza, odprowadzenie skroplin z urządzenia;

- d) sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych urządzenia i ich konserwacja;
 - e) sporządzenie protokołu z wykonanej konserwacji i uzyskanie potwierdzenia wykonanej konserwacji u uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego;
- 2) w zakresie wykonywania napraw mające na celu:
- a) dokonanie oględzin urządzenia i diagnozy usterki;
 - b) przedstawienie przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji kalkulacji kosztów naprawy;
 - c) wykonanie naprawy wg ustaleń z Zamawiającym i warunkami umowy;
 - d) dokonywanie wpisu z wykonywanych czynności do Centralnego Rejestru Operatorów.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miler