



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, dnia 27-01-2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych oraz klimatyzatorów w budynkach Politechniki Gdańskiej*

CRZP: ZP /8/055/U/17

Zamawiający informuje, że w dniu 27.01.2017 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

Nawiązując do postępowania przetargowego, które Państwo prowadzą proszę o informację czy cena przeglądu central wentylacyjnych ma zawierać koszt filtrów oraz utylizację brudnych po wymianie?

Odpowiedź:

Przeгляд central wentylacyjnych nie obejmuje wymiany i utylizacji filtrów.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej


mgr inż. Mariusz Miler