

**Załącznik nr 15.8
do Regulaminu konkursu**

WYMAGANIA DLA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

Instalacje teletechniczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Okablowanie wykorzystane do budowy instalacji teletechnicznych powinno spełniać następujące wymagania:

- Kable miedziane typu S/FTP klasy Ea według organizacji ISO (International Organization for Standardization) lub lepszej.
- Kable światłowodowe jednomodowe zgodne z jednym ze standardów: G.652.D, G657.A1, G657.A2

Panele krosownicze i gniazda abonenckie powinny być nie mniejszej kategorii niż zastosowany kabel łączący je.