



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

Gdańsk, dnia 06.08.2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/193/055/R/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego remont ogrodzenia terenu – budynek WEiA Politechniki Gdańskiej przy ul. Sobieskiego 7.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1

Czy dopuszcza się montaż gotowej wiaty śmietnikowej o konstrukcji zbliżonej do tej z zamówienia? Jeśli nie to czy montowane na wiacie panele to panele takie jak ogrodzeniowe?

Odpowiedź:

Wiatę należy wykonać zgodnie z opisem w SIWZ, tj. "WIATA ŚMIETNIKOWA: Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej: szerokość 400 cm, głębokość 300 cm, wysokość 200-220 cm (dach ze spadkiem), konstrukcja z kształtowników zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny, poszycie na ścianach do wysokości 160 cm z ocynkowanej blachy trapezowej, powyżej panele typu 3D, pokrycie dachu z blachy ocynkowanej trapezowej, na ścianie przedniej zamontowana brama dwuskrzydłowa (szerokość oraz rozmieszczenie do uzgodnienia na etapie realizacji)."

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

p.o. Kancelaria
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Włodek

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)