



## Dziekan

Gdańsk, dnia 02.10.2019

L.dz. WEA.1929.2019

**dotyczy:** postępowania przetargowego ZP/238/014/R/19 na „*Remont oświetlenia w pomieszczeniach EM015, EMC01, EMC02, korytarzu przed H01, EMC11, EMC12, EMC16, EM202 w budynkach o numerach 61, 62, 63 znajdujących się w budynku przy ul. Sobieskiego 7 oraz w laboratorium WN201 w budynku o numerze 26, znajdującym się przy ul. Własna Strzecha 18A w Gdańsku*” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego dnia 25.09.2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 601780-N-2019

### ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

W nawiązaniu do art. 38 ust. 1 *ustawy Prawo zamówień publicznych* z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843) informuje, iż w dniu 26.09.2019 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ niniejszego postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na skierowane zapytania.

#### ZAPYTANIE 1

*W załączonej dokumentacji jest szerszy zakres prac niż wskazany w przedmiarze / m.in. załączone są rozdzielnie RP-II, T1, T2, T4, T5, T6/. Czy w zakresie prac Wykonawcy jest ich wykonanie, montaż i podłączenie.*

#### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1

***Zamawiający wymaga jedynie wykonania zakresu prac zgodnego z zapisem w SIWZ, określonego szczegółowo w rozdziale IV punkcie 2.***

#### ZAPYTANIE 2

*Proszę o wyjaśnienie typu opraw:*

- 1XTL5-28W – opis wskazuje na oprawę ze świetlówką TL5 a nie oprawę LED
- podobnie jest z 2XTL5-28W i 2XTL5-32W



**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2**

*Zamawiający wymaga zastosowania opraw ze źródłem światła LED - zgodnie z zapisem w projekcie - część opisowa pkt 4.1. W oprawach można zastosować trzy rodzaje źródeł światła: zwykle świetlówki, energooszczędne świetlówki TL5 ECO i źródło światła LED.*

**ZAPYTANIE 3**

*Jakie kryterium będzie brane pod uwagę przy ocenianiu równoważności zamiennych opraw. Czy wyniki obliczeń / lub pomiarów / czy też inne parametry?*

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 3**

*Oprawy równoważne o parametrach technicznych nie gorszych niż projektowane, tj. strumień świetlny, moc, trwałość.*

Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **11.10.2019 roku o godzinie 12:00.**

**ZATWIERDZAM**

*prof. Roman Śmierzchalski  
Dziekan  
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki*