

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZZ/037/009/2019 wpłynęły w dniu 16.01.2020 r. zapytania:

Pytanie 1:

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest napisane:

"Zakres prac obejmuje między innymi:

- wymianę posadzki (szczegóły opisane w przedmiarze robót)",
a poniżej

"Załączony do ogłoszenia przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia"

To co jest opisem przedmiotu zamówienia dot. robót budowlanych?

Odpowiedź 1:

W ogłoszeniu powinno być

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest remont laboratorium nr 218 w budynku WETI A.

Zakres prac obejmuje między innymi:

- wymianę posadzki (rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rolowanych – 50m², skucie nierówności betonu – 50m², naprawa posadzki cementowej-5m², gruntowanie podłoży emulsją gruntującą – 50m², położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm – 50m², położenie nowej posadzki z wykładzin sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulowane, wywinięte na ścianę 10 cm – wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na ścieranie, gr P wg badań ITB, antypoślizgowa – 50m², zgrzanie wykładzin rulowanych – 50m².
- dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych, pełnych dźwiękoszczelnych, 80cm, z ościeżnicą stałą 100mm i listwami, Rw=32dB, w systemie przyłgowym, powierzchnia pokryta laminatem HPL o grubości 07-1mm. Skrzydło z uszczelką opadającą.
- roboty elektryczne, zgodnie z załączonym Projektem branży elektrycznej
- prace zabezpieczające i porządkowe,
- wywiezienie i utylizacja gruzu
- wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Udzielone odpowiedzi są wiążące. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek