

12. KOPIA UZGODNIENIA BRANŻY INSTALACYJNEJ Z GESTORAMI SIECI.



SNG / EBS-T / WT/ 352 /2017/AKP

Gdańsk, dn.21.09.2017r.

Politechnika Gdańska
80 – 233 Gdańsk
ul. Narutowicza 11/12
Biuro Miejski w Gdańsku
Katedra Urbanistyki i Architektury
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
(3)

Warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. nieruchomości przy ul. Nadwiślańskiej 9, dz. nr 117/1 w Gdańsku.

Saur Neptun Gdańsk S.A. informuje, że na teren posesji doprowadzone są miejskie przyłącza wod.-kan.: przyłącze wodociągowe Ø 40 mm PE oraz dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 0,16m PVC zakończone studzienkami rewizyjnymi na dz. nr 117/1.

Wodomierz główny Ø15mm zainstalowany w studni wodomierzowej na terenie dz. nr 117/1 zarejestrowany jest w bazie naszej firmy na: **Gminę Miasta Gdańsk.**

W związku ze zmianą właściciela nieruchomości należy bezzwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta naszej firmy celem weryfikacji danych/podpisania umowy z naszą firmą.

Podłączenie planowanej inwestycji należy przewidzieć do ww. istniejących przyłączy wod.-kan., pod warunkiem, że ich średnica i stan techniczny będą odpowiednie dla ww. zabudowy. Inwestor we własnym zakresie winien zlecić uprawnionemu projektantowi branży sanitarnej dokonanie stosownych obliczeń dla sprawdzenia, czy przepustowość istniejących przyłączy wod.-kan i wodomierza będzie wystarczająca dla projektowanej zabudowy.

Włączenia dokonać do instalacji wod.-kan. na terenie posesji w taki sposób, aby pobierana woda wykazywana była przez ww. wodomierz główny.

Budowa/przebudowa instalacji wodociągowej (tzn. za wodomierzem głównym - patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) i sanitarnej (- za pierwszą studnią licząc od kanału w ulicy) na terenie posesji nie podlega naszym uzgodnieniom ani odbiorom.

Po ewentualnej przebudowie instalacji sanitarnej odbiorom naszych służb podlega jedynie włączenie do studni rewizyjnej na terenie posesji - pierwszej studni licząc od miejskiego kanału. (Inspektorzy Odbiorów tel. 58 325 27 00 wew. 433, 434, 287, 384).

Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

„SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA AKCYJNA

80-858 Gdańsk · ul. Wałowa 46 · tel.: (+48 58) 325 27 00 · fax: (+48 58) 301 45 13 · infolinia: (+48 58) 301 30 91 · e-mail: info@sng.com.pl · www.sng.com.pl

NIP 583-000-67-15 · KRS: 0000006553 · akta rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku · VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości: 7.755.100,00 zł

205

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Przy kanalizowaniu piwnic przewidzieć montaż urządzenia przeciwwalewowego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Na trasie przyłączy wod.-kan. nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk.

W przypadku konieczności przebudowy istniejących/budowy nowych przyłączy wod.-kan. lub przebudowy gniazda wodomierzowego wystąpić do naszej firmy o określenie nowych warunków przyłączenia.


Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej. Warunki techniczne ważne są do dnia **21.09.2019r.**

Po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie zapewnimy dostawę wody i odbiór ścieków - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.

Po podpisaniu umowy z naszą firmą będzie możliwe uzyskanie warunków na montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (np. do zasilenia punktów poboru wody na pomostach) – druki wniosków dostępne na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Wydziału Biuro Studiów i Inwestycji


Zbigniew Szczęch