



**Kanclerz**

Gdańsk, 09.12.2020 r.

**Centralny nr postępowania: ZP/287/055/R/20**

**Dotyczy: remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 12**

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp **udzielił następujących odpowiedzi** a na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **dokonał następujących zmian SIWZ:**

**Pytanie 1:**

Proszę o doprecyzowanie czy wyposażenie boisk w zestawy do gry w koszykówkę także są objęte zamówieniem ? Proszę o określenie minimalnych parametrów koszy do koszykówki i wymaganą ilość. Proszę o zaznaczenie lokalizacji oraz sposób montażu. Dokumentacja nie zawiera szczegółowego rozwiązania.

**Wyjaśnienie:**

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia boisk w kosze do koszykówki;

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mialu kamiennego frakcji 0-4 mm zamiast warstwy kłińca 4-8 mm, który praktycznie jest niedostępny.

**Wyjaśnienie:**

Dopuszcza się zastosowanie mialu kamiennego 0-4 mm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp, w związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.

**Zmiana polega na dopuszczeniu przez Zamawiającego zastosowania mialu kamiennego 0-4 mm.**

**Pytanie 3:**

Czy wykonanie fundamentów pod przyszłe słupy oświetleniowe wraz z przepustami jest objęte zamówieniem ? Jeśli tak to proszę o doprecyzowanie ilości.

**Wyjaśnienie:**

Wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe nie jest objęte zamówieniem.

**Pytanie 4:**

Czy nawierzchnia z kostki betonowej objęta jest przedmiotem zamówienia ?

**Wyjaśnienie:**

Nawierzchnia z kostki betonowej nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający **dokonał następujących zmian SIWZ:**

**Miejsce zmiany: Rozdział XI SIWZ: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**Przed zmianą:**

**Ustęp 2:**

Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Dział Inwestycji i Remontów, Budynek Chemii C, hala nr 3, **pokój nr 11** (budynek nr 5 na mapie kampusu).

**Po zmianie:**

**Ustęp 2:**

Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach „B” (budynek nr 10, II piętro), pokój 210.

Udzielone odpowiedzi oraz dokonane zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

  
Kancelarz  
Politechniki Gdańskiej  
mgr inż. Mariusz Miłner

.....  
Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona