

Dział zamówień publicznych


Gdańsk, data 11.12.2020 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i częściowym remontem sieci wodno-kanalizacyjnej na działce nr 357/12 obręb 055 ZP/284/055/R/20

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany zapisów Siwz.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uwzględnił w części drogowej rozbiórkę i odbudowę nawierzchni (i w jakiej technologii) w związku z koniecznością wymiany okablowania między słupami 1 a słupem A jak na poniższym rysunku?



Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z rysunkiem E-1 (zakres przy budynku WETI A) słupy: 1 i A znajdują się w terenie zielonym, poza obszarem nawierzchni drogowej.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Siwz oraz jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.



Kancelarz
Politechniki Gdańskiej

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)