

Gdańsk, dnia 29.09.2006 r.

L.dz. 1056/TR/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego *na przebudowę sali wykładowej Laboratorium Napięć Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.*

Na podstawie artykułu 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

I. Tworzy się dział „dopisane” w przedmiarze robót budowlanych uzupełniając przedmiar o następujące punkty:

- a) Rozbiórka podestów, nadlewk i innych podstaw pod maszyny i urządzenia parteru i piwnicy. Pozycja 188. Obmiar = 1kpl.
- b) Wymiana kłapy do piwnicy na nową stalową zabezpieczoną REI 60 poprzez malowanie farbami p.poż.. Złożyć wszystkie czynności technologiczne, wywóz, utylizację i składowanie istniejącej kłapy. Pozycja 189. Obmiar = 1 szt.
- c) Uzupełnienie stalowych przykryć koryta blachą ryflowaną maksymalnie dopasowaną wyglądem do istniejących przykryć koryt (kanał instalacyjny) w podłodze parteru. Pozycja 190. Obmiar= 1 kpl.
- d) Rozbiórka płyty pilśniowej miękkiej obudów istniejących antresoli. Pozycja 191. Uwzględnić wywóz, utylizację i składowanie. Obmiar= 1 kpl.
- e) Rozbiórka materiałów azbestowych o grubości 1 cm obudów istniejących antresoli. Uwzględnić wywóz, utylizację i składowanie. Pozycja 192. Obmiar= 220m²
- f) Ścianka grubości 6,5 cm w piwnicy + wełna gr. 10 cm (półtwarda). Pozycja 193. Obmiar= 17m²
- g) Zabezpieczenie stropu nad piwnicą i stopek belek stropowych piwnicy poprzez obudowę podwójną płytą GKF. Należy uzyskać REI 120. Uwzględnić pełną technologię wykonania. Pozycja 194. Obmiar= 170 m².
- h) Wykonanie, dostawa i montaż wraz z malowaniem listew drewnianych 15 cm + listew odbojnicowych wedle str. 7 opisu technicznego. Pozycja 195. Obmiar= 1 kpl.
- i) Sufit podwieszony akustyczny pod płytą widowni (wedle zapisów i zakresu na str. 7 i 8 opisu technicznego). Pozycja 196. Obmiar= 1 kpl.
- j) Rozszklenie i szklenie szkłem grubości 4mm okien wewnętrznych od korytarza. Pozycja 196. Obmiar= 1 kpl.
- k) Wymiana cegły licowej elewacji na wtórnych zamurowaniach. Pozycja 197. Obmiar= 1kpl.
- l) Montaż samozamykaczy w drzwiach ewakuacyjnych. Uwzględnić nietypowość drzwi. Pozycja 198. Obmiar= 3 szt.
- m) Malowanie istniejącej konstrukcji stalowej dachu farbami p.poż. ... Pozycja 199. Obmiar = 1kpl.
- n) Demontaż i ponowny montaż maszyny dźwigu windy. Pozycja 200. Obmiar = 1 kpl.
- o) Malowanie z oczyszczeniem belek stalowych piwnicy. Pozycja 201. Obmiar = 22 m².

- p) Drzwi do piwnicy 0,9*2,0 m². Uwzględnić konfekcjonowanie, płycinowe wyposażone w zamek. EI 30. Poz. 202. Pozycja 202. Obmiar = 2szt.
- q) Wymiana okien związanych z wrotami szczytu wedle rysunku 11.11. Obmiar = 1 kpl.
- r) Wykonanie izolacji z wełny lamelowanej przewodu wentylacyjnego biegnącego pod ziemią w zasypanej studni. Pozycja 203. Obmiar = 1 kpl.

W wyżej wymienionych dopisanych pozycjach do przedmiaru oferent może przyjąć dowolną podstawę normatywną np. kalkulację indywidualną.

II. Jednocześnie zamawiający wprowadza następujące zmiany i uzupełnienia do istniejących pozycji przedmiaru:

1. w pozycji 178 zmienia jednostkę obmiaru na m² i dopisuje informację o belkach stalowych,
2. w pozycji 55 i 56 zmienia się obmiar na 70,35 m².
3. w pozycji 57 i 58 wprowadza się współczynnik krotności 7, jako konsekwencję zmian w pozycjach 55 i 56 przedmiaru,
4. w pozycji 161 wprowadza się do opisu odrestaurowanie w pełnej technologii (tj. malowanie po uprzednim oczyszczeniu farbami antykorozyjnymi, zabezpieczenie farbami p.poż do stanu zgodnego z zabezpieczeniem reszty konstrukcji stalowej dachu.
5. w pozycji 156 wprowadza się do opisu usunięcie istniejących powłok malarskich i dopisuje informację o istniejącym obmiarze jako rozwinięciu powierzchni dachu. Przeliczyć poprzez współczynniki do powierzchni rzeczywistej elementów stalowych pozostawiając obmiar dotychczasowy w ofercie.
6. w pozycji 157 i 158 przyjmuje się farbę o własnościach farby antykorozyjnej i dopisuje informację o istniejącym obmiarze jako rozwinięciu powierzchni dachu.
7. Należy anulować pozycje 152, 153, 162 w kosztorysie ofertowym. Pozycje pozostawić w kosztorysie ofertowym jako równą co do wartości pieniężnej 0.
8. W pozycji 93 należy zmienić zapis o wykładzinie Winigam na wykładzinę dywanową pentelkową zgodną z opisem technicznym. Wykonać ułożenie wykładziny w pełnej technologii (tj. wylewki samopoziomujące, przyklejenie itd.).