



POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-12-45, 347-22-77; Fax: (0-58)341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl

L.dz.: WETI/3924/2007

Gdańsk, 12.09.2007

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP/22/WETI/07, CRZP/188/009/D/07 na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wybrano ofertę firmy:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Ilość punktów w kryterium -cena	Ilość punktów ogółem
1.	„Cold System“ Sp. z o.o. Ul. Klonowa 1 80-264 Gdańsk	88,39	88,39

Uzasadnienie:

Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust 5 ustawy PZP.

Ponadto oferty złożyli:

1/ **Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „ENERGIA” Sp. z o.o.**
80-722 Gdańsk, ul. Sztutowa 26

2/ **ALFACO POLSKA Sp. z o.o.**
50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155

3/ **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEMONT”**
80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 7

Wszystkie 3 w/w oferty zostały odrzucone.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania ZP/22/WETI/07, CRZP/188/009/R/07 odrzucił oferty firm:

**1/ Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „ENERGIA”Sp. z o.o.
80-722 Gdańsk, ul. Sztutowa 26**

Uzasadnienie faktyczne:

Treść złożonej oferty przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pkt. III siwz, tabela pkt. 1 i 2 Zamawiający zapisał, że klimatyzator 1 i 2 mają spełniać warunek

- Typ jednostki wewnętrznej : konsola

Wykonawca nie spełnił w/w warunku i zaoferował klimatyzator 1 i 2 , w którym typem jednostki wewnętrznej jest klimatyzator ścienny.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2

**2/ ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155**

Uzasadnienie faktyczne:

Treść złożonej oferty przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pkt. III siwz, tabela pkt. 1 i 2 Zamawiający zapisał, że klimatyzator 1 i 2 mają spełniać warunek

- Typ jednostki wewnętrznej : konsola

Wykonawca nie spełnił w/w warunku i zaoferował klimatyzator 1 i 2 , w którym typem jednostki wewnętrznej jest klimatyzator ścienny.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2

**3/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEMONT”
80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 7**

Uzasadnienie faktyczne:

Treść złożonej oferty przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pkt. III siwz, tabela pkt. 5 Zamawiający zapisał, że jednostka zewnętrzna klimatyzatora 5 ma spełniać parametry ...” max wysokość jednostki 600 mm, max szerokość 800 mm max ciężar 50 kg ...”


Wykonawca w/w warunku nie spełnił i zaoferował klimatyzator 5 spełniający parametry: ...”wysokość 795 mm, szerokość 900 mm, ciężar 64...”.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2

Rozdzielnik:

1/ Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG

