



POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-12-45, 347-22-77; Fax: (0-58)341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl

Gdańsk, 23.07.2008

L.Dz. WETI/2782/2008

dotyczy: wyjaśnienia do SIWZ CRZP/183/009/D/08, ZP/33/WETI/08 w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę klimatyzatorów dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę klimatyzatorów dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wpłynęło zapytanie.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które spełniają wymogi filtracji, gdzie jedyną różnicą jest nazwa filtrów w jakie jest wyposażone urządzenie?

Odpowiedź:

Tak. Ważne jest spełnienie funkcji filtracji, więc m.in funkcja pochłaniania zapachów.

Pytanie 2:

Czy instalacja freonowa, skroplin oraz elektryczna ma być prowadzona powierzchniowo w korytach plastikowych?

Odpowiedź:

Tak. W miejscach gdzie jest to możliwe, np. na korytarzu piętro 8 - należy spróbować przeprowadzić instalację ponad sufitem podwieszanym.

Pytanie 3:

Czy niezbędne będzie wykonanie przejść p.poż?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4:

Prosimy o wskazanie miejsca odprowadzenia skroplin. Czy wymagana jest pompka skroplin?

Odpowiedź:

Pom 729 - bez pompki skroplin, grawitacyjnie, instalację wprowadzić pod umywalkę w ww pomieszczeniu. Pom. 801 - z pompką skroplin, instalacja wyprowadzona na zewnątrz budynku.

Pytanie 5:

Prosimy o wskazanie miejsca wpięcia do instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Wpięcie instalacji wraz ze wstawieniem zabezpieczeń do rozdzielni elektrycznych znajdujących się na piętrach.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG