

(nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr 2  
do SIWZ ZP/411/014/D/09

## FORMULARZ CENOWO RZECZOWY

Nazwa artykułu	Ilość	Cena 1 szt. netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
Sterownik systemowy BACnet z obudową, swobodnie programowalny, min. 8 wejść uniwersalnych i 8 wyjść binarnych, obsługa protokołów BACnet MS/TP przez RS-485, BACnet IP przez Ethernet oraz BACnet Ethernet, wbudowana funkcja prostego webserwera umożliwiającego zdalną prezentację danych i sterowanie.	1			
Sterownik aplikacyjny BACnet z obudową, swobodnie programowalny, min. 2 wejścia uniwersalne i 2 wyjścia binarne, obsługa protokołu BACnet MS/TP przez RS-485, wyposażony w klawiaturę i wyświetlacz LCD.	1			
Pomieszczeniowy czujnik/nastawnik temperatury BACnet z obudową, mogący pracować samodzielnie jako termostat i w trybie zdalnego czujnika/nastawnika, obsługa protokołu BACnet MS/TP przez RS-485, wyposażony w klawiaturę i wyświetlacz LCD.	1			
Bramka lub moduł sprzętowy/programowy do sterownika systemowego umożliwiający współpracę sterownika z urządzeniami wyposażonymi w protokół Modbus, obsługa min. 4 urządzeń.	1			
Oprogramowanie z interfejsem graficznym do konfiguracji sterownika systemowego, aplikacyjnego i czujnika pomieszczeniowego.	1			
Oprogramowanie graficzne zgodne ze standardem BACnet do zarządzania systemem automatyki budynku i wizualizacji stanu obiektów.	1			
Oprogramowanie graficzne do zarządzania i wizualizacji systemów automatyki budynkowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej.	1			
<b>RAZEM</b>				

dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

