

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Centrum Morskich Technologii Militarnych
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

Gdańsk, dn. 04.11.2009

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ do postępowania nr CRZP/1219/071/D/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zasilaczy impulsowych dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 04.11.2009 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania jednego z Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Jak Zamawiający rozumie pojęcie „Czas powrotu”?

Odpowiedź: Czas powrotu rozumiemy jako czas wyjścia z trybu stabilizacji napięcia CV.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z portem USB zamiast portu RS232, czasem powrotu do 1 ms?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacz z portem USB jako port dodatkowy. Podstawowym portem musi być port RS232.