

3. Opinia konstrukcyjna.

Po przeprowadzonych oględzinach stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich układu, wykonanych obliczeniach statycznych stwierdza się, że projektowana przebudowa polegająca na poszerzeniu otworu do szerokości 2,2m w wewnętrznej ścianie nośnej oraz wymiana istniejących schodów na szersze, wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych jest możliwa do wykonania, nie stanowi zagrożenia dla konstrukcji budynku, a jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.



mgr inż. Kinga Kühnel

upr. bud. nr 336 / Gd / 81

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej