



**OZNACZENIA**

- ist. grzejnik członowy (do renowacji)
- ▨ istn. grzejnik rurowy żeliwny z ożebrowaniem (w obrębie audytorium)
- ∞ istn. pion c.o.

**UWAGA**  
 Na gałgach grzejnikowych należy zamontować zawory termostaticzne, istniejące zawory odcinające należy zdemontować.

NAZWA INWESTYCJI:		MODERNIZACJA I REWITALIZACJA SALI WYKŁADOWO-KONFERENCYJNEJ "AUDYTORIUM CHEMICZNE" WRAZ Z ZAPLECZEM - RENOWACJA INST. C.O.	
INWESTOR:	BRANŻA:	DATA:	
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY GDANSK, UL. NARUTOWICZA 11/12	SANITARNA		PAŹDZIERNIK 2008
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	
RZUT I PIĘTRA AUDYTORIUM		1 : 100	
PROJEKTANTA:		INŻ. RYSUNKU:	
mgr. inż. Elżbieta Pozorska ul. prok. nr 27/46/Gd/86 mgr. inż. Piotr Lewandowski ul. prok. nr 162/1/Gd/84			

**CO3**