

OTE / 1406 / 2009

Biuro Inżynierskie
Anna Gontarz - Bagińska
ul. Nad Jeziorem 13
80 - 299 Gdańsk - Osowa
tel / fax 058 522 94 - 34

Dot.: uzgodnienia projektu wentylacji dla DS 2.

Uzgadniamy przedstawiony projekt budowlany - wykonawczy
dot. wentylacji mechanicznej traktu środkowego w DS 2, pod warunkiem
wykonania projektu obejmującego:

1. Bilans cieplny dla DS 2 z uwzględnieniem zwiększonego poboru mocy
z tytułu powstania lokalu gastronomicznego (ok. 27 kW dla wentylacji)
oraz planowanego wykonania wentylacji traktu środkowego (ok. 30 kW).
2. Zwiększenie średnic rur przyłączeniowych z węzła na Skarpie .

Ponadto należy uwzględnić następujące uwagi:

1. Obwód grzewczy ciepła technologicznego dla wentylacji podłączyć
do istniejących rozdzielaczy na kondygnacji piwnic. .
2. Istniejące ogrzewanie w suszarniach nie zostanie zdemontowane,
a grzejniki przyścienne zostaną wymienione na nowe,
o zwiększonej mocy (zgodnie z pismem z Biura Inżynierskiego:
odpowiedź z dnia 12.10.2009 r.).

Do wiadomości:
- Biuro Inżynierskie
- a/a.

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Dział Eksploatacji
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 058 347 11 22, fax 058 347 12 78
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

Z poważaniem
KIEROWSKI
Dział Eksploatacji
mgr inż. Zbigniew Morawski

Za zgodność z oryginałem

inż. Anna Gontarz-Bagińska

WŁAŚCICIEL