

**Centrum Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Politechnika Gdańska**

*ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93*

*tel.: +48 +58 347 24 11
fax: +48 +58 347 10 06
e-mail: office@task.gda.pl*

L.dz.: CIT/0270/10

Gdańsk, 25-03-2010

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne ZP-0217/022/D/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacja zasilaczy UPS do rozbudowy systemu zasilania serwerowni w Centrum Informatycznym TASK.

W dniu 25-03-2010 Zamawiający – Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK otrzymał od jednego z Wykonawców następujące pytanie:

Pytanie

„W związku ze wskazaniem w SIWZ konieczności współpracy w pracy równoległej jednego z dostarczonych zasilaczy UPS, będących przedmiotem zamówienia z posiadaniem przez Zamawiającego zasilaczem Cover NH Series 80 kVA, co praktycznie ogranicza konkurencję i możliwość dostawy zasilaczy UPS do jednego Dostawcy zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza dostawę i instalację 8 sztuk zasilaczy UPS 80 kVA (4 zestawy) spełniających pozostałe warunki techniczne?”

W odpowiedzi na przesłane zapytania Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozszerzenia zakresu dostawy do 8 sztuk zasilaczy UPS 80 kVA.