

**Centrum Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Politechnika Gdańska**

*ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93*

*tel.: +48 +58 347 24 11
fax: +48 +58 347 10 06
e-mail: office@task.gda.pl*

L.dz.: CIT/0378/10

Gdańsk, 26-04-2010

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne ZP-0273/022/D/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK.

W dniu 26-04-2010 Zamawiający – Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK otrzymał od Wykonawców zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść przesłanych zapytań oraz udzielanych wyjaśnień:

Zapytanie 1 (zapytania od dwóch Wykonawców dotyczące tej samej kwestii)

A) „Specyfikacja wymagań technicznych szaf klimatyzacyjnych wyznacza graniczne wartości dostawy urządzeń:

- *Dopuszczalna masa (wraz z obudową) do 400 kg*
- *Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 60 dB(A)*
- *Szerokość skraplaczy zewnętrznych o szerokości do 1100 mm*

Czy Inwestor dopuszcza zwiększenie poszczególnych wartości do:

- *Dopuszczalna masa (wraz z obudową) do 650 kg*
- *Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 60,5 dB(A)*
- *Szerokość skraplaczy zewnętrznych o szerokości do 1200 mm”*

B) „Czy wymiar i ciężar szaf klimatyzacyjnych może być większy od podanych w Specyfikacji Wymagań technicznych szaf klimatyzacyjnych, jeżeli tak to o ile?”

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na uwarunkowania instalacyjne Zamawiający nie dopuszcza przekroczenia wartości wymienionych w zapytaniach parametrów szaf klimatyzacyjnych wymaganych w SIWZ.

Zapytanie 2

„W zakresie ubezpieczenia inwestycji należy przedstawić ubezpieczenie na wartość inwestycji. W chwili obecnej Wykonawca (...) posiada ubezpieczenie na wartość 500.000 złotych i istnieje możliwość zwiększenia do kwoty oferty w chwili wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy. Czy Inwestor dopuszcza takie rozwiązanie?”

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie dokumentu ubezpieczeniowego na kwotę niższą od wartości złożonej oferty wraz z podpisanym zobowiązaniem do podniesienia kwoty ubezpieczenia do wartości oferty, w przypadku jej wyboru, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.

Zapytanie 3

„Jak należy rozumieć zapis SIWZ III 2.2 pkt. 3, iż gwarancja na ww. zakres prac ma wynosić 36 m-cy, przy jednoczesnym wykonywaniu przeglądów w ciągu 24 m-cy. Co z okresem pomiędzy 24 a 36 miesiącem od dnia rozruchu. Aby utrzymać gwarancje muszą być wykonywane przeglądy. Czy cena za przegląd ma uwzględniać także koszt materiałów eksploatacyjnych (np. filtry powietrza)?”

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wymagane przeglądy serwisowe po upływie 24 miesięcy od dnia rozruchu będą wykonywane na koszt Zamawiającego.

Cena przeglądów serwisowych wykonywanych w okresie pierwszych 24 miesięcy eksploatacji powinna uwzględniać koszty wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (także filtrów).

Zapytanie 4

„W specyfikacji urządzeń do serwerowni jest zapis o klimatyzatorze naściennym. Czy Inwestor dopuszcza urządzenie podsufitowo-ścienne o tej samej wydajności chłodniczej? Poza tym specyfikacja wskazuje klimatyzator, który ma pracować w zakresie temperatur $-15^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$. Czy Inwestor dopuszcza urządzenie pracujące w zakresie $-15^{\circ}\text{C}/+43^{\circ}\text{C}$?”

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia podsufitowo-ściennego ze względu na funkcję jaką ma spełniać klimatyzator. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia górnej granicy zakresu temperatury do $+43^{\circ}\text{C}$.