

**Centrum Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Politechnika Gdańska**

*ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93*

*tel.: +48 +58 347 24 11
fax: +48 +58 347 10 06
e-mail: office@task.gda.pl*

L.dz.: CIT/0383/10

Gdańsk, 27-04-2010

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne ZP-0273/022/D/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK.

W dniu 26-04-2010 Zamawiający – Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK otrzymał od jednego z Wykonawców zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść przesłanego zapytania oraz udzielonego wyjaśnienia:

Zapytanie

„Ze Specyfikacji Wymagań Technicznych Szaf Klimatyzacyjnych wynika, że szafa klimatyzacyjna nie może przekroczyć pola powierzchni podstawy: 1,62 m².

Zaproponowana przez nas szafa klimatyzacyjna zajmuje mniejszą powierzchnię, bo 1,25m².

W związku z tym proszę o informację, czy urządzenie o wymiarze 1835 mm x 685 mm x 1940 mm (szer. x gł. x wys.) może spełniać wymagania Specyfikacji Wymagań Technicznych Szaf Klimatyzacyjnych?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuści tak nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej długości szafy klimatyzacyjnej, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.