

POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Dział Eksploatacji  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz  
tel. 058 347 11 22, fax 058 347 12 78  
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

TT/1462/2009

Gdańsk 2009-10-26

Wzrost dnia 2009-10-26

L. dz. 12321/WCH/2009

**inż. Krzysztof Sobczyński**  
Dyrektor Administracyjny  
Wydziału Chemicznego

WTE/F8/2009/910

Dotyczy: pisma w sprawie warunków technicznych na budowę przejść podziemnych łączących budynki Wydziału Chemicznego

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 29.09.2009 podajemy warunki techniczne zasilania dla ww. obiektu.

Rozdzielnię zasilającą tunel podziemny należy zasilić z rozdzielni głównej budynku Chemii B znajdującej się w podziemiach tegoż budynku (pole 3.1).

Dla omawianego zasilania należy wykonać projekt techniczny oraz przeprowadzić niezbędne uzgodnienia i przedstawić do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazać dla potrzeb eksploatacyjnych Działu Eksploatacji PG

Należy dostarczyć do Działu Eksploatacji wyniki pomiarów instalacji elektrycznej (wraz ze sprawdzeniem zasilania z rozdzielni głównej).

Napięcie zasilające 3 x 400/230 V, 50 Hz.

Dla dodatkowej ochrony przed porażeniem w Politechnice Gdańskiej stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania (sieć TN-C-S).

Dostawca - Zakład Energetyczny Gdańsk nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji

mgr inż. Zbigniew Morawski