

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 273494-2010 z dnia 2010-09-01 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk  
a) dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 3 szt. transformatorów olejowych, o uzwojeniu miedzianym, wraz z rozruchem, w komorach wewnętrznych oraz z odnowieniem komór transformatorowych (białkowanie) i...

Termin składania ofert: 2010-09-10

---

**Numer ogłoszenia: 284060 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 273494 - 2010 data 01.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 11 22, fax. =48 58 347 12 78.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji, pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji, pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
a) dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 3 szt. transformatorów olejowych, o uzwojeniu miedzianym, wraz z rozruchem, w komorach wewnętrznych oraz z odnowieniem komór transformatorowych (białkowanie) i wykonaniem nowych połączeń szynowych w stacjach wewnętrznych;  
b) dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 7 szt. fabrycznie nowych rozłączników SN; c) dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 13 szt. fabrycznie nowych powietrznych wyłączników mocy nn serii M-PACT PLUS (w zestawie z odpowiednim adapterem dostosowanym rozmiarami /rozstawem szyn/do istniejącego ułożenia szyn, wyzwalaczem nadprądowym M-Pro 18 Plus(z cyfrowym wyświetlaczem) oraz wyzwalaczem napięciowym ST220-250VAC/DC)..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 3 szt.

transformatorów olejowych, o uzwojeniu miedzianym, wraz z rozruchem, w komorach wewnętrznych oraz z odnowieniem komór transformatorowych (białkowanie) i wykonaniem nowych połączeń szynowych w stacjach wewnętrznych;

b) dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 7 szt. fabrycznie nowych rozłączników SN; c) dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 12 szt. fabrycznie nowych, trójbiegunowych, powietrznych wyłączników mocy nn serii M-PACT PLUS (w zestawie z odpowiednim adapterem dostosowanym rozmiarami /rozstawem szyn/ do istniejącego ułożenia szyn, wyzwalaczem nadprądowym M-Pro 27 (z cyfrowym wyświetlaczem) oraz wyzwalaczem napięciowym ST220-250VAC/DC) w wersji stacjonarnej. A także 1 fabrycznie nowy, trójbiegunowy, kompaktowy wyłącznik mocy o danych znamionowych nie gorszych niż: - prąd znamionowy (znamionowy prąd ciągły) - 1000A - zdolność łączeniowa (415V, 50Hz) - 50 kA - wyzwalacz przeciążeniowy - 500-1000 A - wyzwalacz zwarciový bezzwłoczny - 2000-12000 A - wyzwalacz zwarciový zwłoczny - 1000-10000 A.