

**ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę transformatorów oraz aparatów łączeniowych średniego i niskiego napięcia w stacjach wewnątrzowych w obiektach Politechniki Gdańskiej*

Zamawiający, Politechnika Gdańska – Dział Eksploatacji informuje, że dla wyeliminowania błędów w prowadzonym postępowaniu, które mogłyby prowadzić do jego unieważnienia dokonał w dniu 09.09.2010 (na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W rozdziale III punkt 3 podpunkt 1.c w brzmieniu:

- c) *dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 13 szt. fabrycznie nowych trójbiegunowych powietrznych wyłączników mocy nn serii M-PACT PLUS (w zestawie z odpowiednim adapterem dostosowanym rozmiarami /rozstawem szyn/ do istniejącego ułożenia szyn, wyzwalaczem nadprądowym M-Pro 27 (z cyfrowym wyświetlaczem) oraz wyzwalaczem napięciowym ST220-250VAC/DC) w wersji stacjonarnej*

zmienia się na

- c) *dostawa i wymiana (w tym demontaż starych i montaż nowych) 12 szt. fabrycznie nowych, trójbiegunowych, powietrznych wyłączników mocy nn serii M-PACT PLUS (w zestawie z odpowiednim adapterem dostosowanym rozmiarami /rozstawem szyn/ do istniejącego ułożenia szyn, wyzwalaczem nadprądowym M-Pro 27 (z cyfrowym wyświetlaczem) oraz wyzwalaczem napięciowym ST220-250VAC/DC) w wersji stacjonarnej. A także 1 fabrycznie nowy, trójbiegunowy, kompaktowy wyłącznik mocy o danych znamionowych nie gorszych niż:*

- *prąd znamionowy (znamionowy prąd ciągły) – 1000A*
- *zdolność łączeniowa (415V, 50Hz) – 50 kA*
- *wyzwalacz przeciążeniowy – 500...1000 A*
- *wyzwalacz zwarciový bezzwłoczny – 2000...12000 A*
- *wyzwalacz zwarciový zwłoczny – 1000...10000 A*

W rozdziale III punkt 3 podpunkt 1.c5 zapis:

*[...] Istniejący aparat: APU-30A (1000A)  
wymiana na: odpowiadający parametrami obecnie zainstalowanemu model  
z serii M-PACT PLUS*

zmienia się na

*[...] Istniejący aparat: OZK-1000  
wymiana na: aparat zgodny z wymaganiami pkt. 3.1.c rozdziału*

Z-CIA KANCLERZA DS. ZASADÓW TECHNICZNYCH  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  
 *kierownik zamawiającego*

*mgr inż. Piotr Iwańczak*