



# **POLITECHNIKA GDAŃSKA**

## **Dział Inwestycji i Remontów**

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: [remont@pg.gda.pl](mailto:remont@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 14.10.2010 r.

### **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/438/047/R/10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu***

Zamawiający informuje, że w dniu 11.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **(8) Zapytania**

- „1. Proszę o udostępnienie rys. A17 „Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej” w wersji czytelnej (np. dwg), gdyż w udostępnionym pliku pdf nie można odczytać informacji i cyfr nawet w dużym przybliżeniu.
2. Proszę o sprecyzowanie jakiej odporności ma być brama p.poż.; wg zestawienia jest EI60, wg rysunków rzutu kondygnacji – 1 oraz przekroju C-C jest EI30.
3. Proszę o podanie ilości wykonania lokalnej wymiany gruntów wg informacji w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót branży budowlanej pkt 1.1.1 Przygotowanie terenu. Brak takiej pozycji w przedmiarze inwestora.

#### **Odpowiedzi**

Pkt1.

Dodatkowo zamieszczony został rysunek „Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej” w podziale na części, aby poprawić czytelność opisów.

Pkt.2.

Brama p.poż. ma mieć odporność ogniową EI60 jak w zestawieniu stolarki.

Pkt.3.

Jeżeli w trakcie wykonywania wykopów pod obiekt wystąpią grunty odmienne od przyjętych w dokumentacji Wykonawca postąpi zgodnie z zaleceniem STWiORB Część II B pkt. 1.1.1. Sporządzenie kompletnego przedmiaru dla wyceny robót należy do Wykonawcy. Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający przekazał przedmiar robót wyłącznie dla ułatwienia pracy Wykonawcy.