



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 14.10.2010 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/438/047/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu***

Zamawiający informuje, że w dniu 07.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

(4) Zapytania

1. Do Umowy
 - 1.1. § 3 ust. 1 i 2
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że w przypadku zmiany stawki podatki VAT wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT ?
 - 1.2. § 3 ust. 4
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia opisanych w tym ustępie wynagrodzenie może ulec zmianie za zgodą obu stron.
 - 1.3. w zw. z z § 6.2
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że inspektorzy nadzoru będą dokonywać odbiorów częściowych – „rzeczowo-finansowych” wykonanych robót w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
2. Do dokumentacji
 - 2.1. Architektura – Stolarka drzwiowa, pytania dotyczące zestawienia rys. A17.
 - 2.1.1. Drzwi D01”, D02” – w zestawieniu brak odporności EI30, natomiast w opisie w uwagach pojawia się odporność EI30. Czy wymienione drzwi mają posiadać odporność EI30 ?
 - 2.1.2. 2 Drzwi D10 suma wynosi 1 sztuka. W projekcie występują 2 sztuki. Prosimy o korektę w zestawieniu.



- 2.1.3. Drzwi D20, na schemacie drzwi zaznaczono odporność EI30, natomiast brak odporności w tabeli ze szczegółowym opisem tych drzwi. Czy wymienione drzwi mają posiadać odporność EI30 ?
- 2.1.4. Drzwi D22 na schemacie drzwi zaznaczono EI60, w tabeli widnieje opis EI30. Jaka odporność mają mieć drzwi D22 ?
- 2.1.5. Drzwi D24 na schemacie drzwi zaznaczono EI30, w tabeli brak opisu o odporności EI. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedzi

Pkt 1 Do Umowy

1.1.

Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przewidywaną zmianą stawki podatku od towarów i usług. Cena oferty w formularzu oferty oraz kwota wynagrodzenia Wykonawcy w umowie są kwotami brutto.

1.2.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §3 ust. 4 wzoru umowy skutkiem wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy wynikających z zastosowania robót zamiennych lub zaniechanych może być obniżenie wynagrodzenia. Wprowadzenie robót zaniechanych lub zamiennych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu do umowy;

1.3.

Zamawiający wyjaśnia, że §8 wzoru umowy dotyczy wyłącznie odbioru końcowego. Kwestie odbioru częściowego zostały określone w §6 ust. 2 wzoru umowy.

Pkt 2 Do Dokumentacji

2.1.

2.1.1. Drzwi D01```, D02``` - brak wymagań dotyczących odporności ogniowej.

2.1.2. Drzwi D10 w projekcie występują 2 szt. drzwi – taką ilość przyjąć do wyceny.

2.1.3. Drzwi D20 mają odporność ogniową EI30.

2.1.4. Drzwi D22 mają odporność ogniową EI60.

2.1.5. Drzwi D24 mają odporność ogniową EI30 .