



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 18.10.2010 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/438/047/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu***

Zamawiający informuje, że w dniu 12.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

(12) Zapytania

1. Części stropu Filigran nie można wykonać (strop sekcji Dokument), rozpiętość 15/12 m przy grubości 24 cm nie jest możliwa, pozostaje wylewanie na mokro – prosimy o decyzję.
2. Prosimy o podanie klasy nadbetonu nad stropami Filigran.

Odpowiedzi

Pkt 1.

W projekcie nie występuje strop Filigran o takiej rozpiętości.

Pkt 2.

W dokumentacji konstrukcyjnej Tom III – „Konstrukcja stropów zespolonych (Ks)”- opis techniczny do projektu stropów typu Filigran oraz każdy z rysunków podaje klasę betonu w płycie prefabrykowanej C30/37 i klasę nadbetonu układanego na budowie C30/37.