



# **POLITECHNIKA GDAŃSKA**

## **Dział Inwestycji i Remontów**

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: [remont@pg.gda.pl](mailto:remont@pg.gda.pl)

Gdańsk, dnia 28.10.2010 r.

### **ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/438/047/R/10**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu***

Zamawiający informuje, że w dniu 15.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **(19) Zapytania**

1. Prosimy o podanie źródeł finansowania przedmiotowego Zadania
2. Prosimy o podanie wzoru zapisów Umowy Ubezpieczenia przywołanej w Par. 12, a także wykreślenie z Par. 12 pkt 3 „...będą zawierać zrzeczenie się przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego, przedstawiciela Zamawiającego i ich pracowników...”
3. Branża elektryczna - brak umiejscowienia następujących oprav w projekcie zgodnie z legendą oprav:
  - poz. 1 - oprawa wstropowa świecąca światłem pośrednim do świetlówek kompaktowych ze statecznikiem EVG
  - poz. 8 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG
  - poz. 9 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG wersja awaryjna AW
  - poz. 10 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG
  - poz. 11 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG wersja awaryjna AW
  - poz. 29 - oprawa symetryczna zawieszona z rastrem lamelkowym i statecznikiem elektronicznym EVG
  - poz. 40 - oprawa podłogowa; regulowana z odbłyśnikiem parabolicznym świecąca w dół oraz świetłówką T5 z odbłyśnikiem aluminiowym ; z układem DIM
4. Branża elektryczna - rozbieżność w wymiarach bednarki pod obróbką blacharską dachu: 25x4, 20x3 - który wymiar jest prawidłowy
5. brak w projekcie tras koryt kablowych o wytrzymałości ogniowej dla kabli niepalnych
6. brak umiejscowienia w projekcie "Listwy 3-komorowej"



7. brak w projekcie przejść instalacji elektrycznych i teletechnicznych pomiędzy kondygnacjami np. szacht instalacyjny
8. brak w legendy do oznaczenia linii zygzakowej na rysunku E94 w pom. 2/02, 2/15, 2/13, 2/10

## Odpowiedzi

### Pkt 1

Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 64 680 000 zł. nr umowy: UDA-POIS.13.01-017/08-00

### Pkt 2

Zamawiający nie przedstawi wzoru zapisów umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 12. Umowa i polisy są zawarte między Wykonawcą a firmą ubezpieczeniową.  
Z pkt 3 § 12 nie zostanie wykreślony zapis „... będą zawierać zrzeczenie się przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego, przedstawiciela Zamawiającego i ich pracowników ...”

### Pkt 3

1. Oprawa z poz. nr 1 wg legendy opraw występuje w pomieszczeniach toalet na poziomie +2; +1; parterze; -2.
2. Oprawa z poz. nr 8 występuje w korytarzach na poziomie +2 i -2;
3. Oprawa z poz. nr 9 występuje w korytarzach na poziomie +2 i -2 (oprawa awaryjna oznaczona jest symbolem AW);
4. Oprawa z poz. nr 10 występuje w korytarzach na poziomie +2;
5. Oprawa z poz. nr 11 występuje w korytarzach na poziomie +2 (oprawa awaryjna oznaczona jest symbolem AW);
6. Oprawa z poz. nr 29 występuje w pomieszczeniu nr 2/07 na parterze.
7. Oprawa z poz. nr 40 występuje na parterze w pom. nr 2/14 ( 2 szt.)

### Pkt 4

Na dachu pod obróbką blacharską należy stosować bednarkę 20x3.

### Pkt 5

Nie projektuje się wydzielonych koryt dla kabli niepalnych.

### Pkt 6

Listwa 3 komorowa występuje w pomieszczeniach nr 2/02; 2/10; 2/13; 2/15 (rysunek nr E94).

### Pkt 7

Lokalizacja przejść przez ściany i stropy z lokalizacją szachów - w miejscach prowadzenia instalacji (wg planów instalacji elektrycznych i teletechnicznych).  
Lokalizacją szachów elektrycznych i teletechnicznych umieszczona jest w projekcie budowlanym.

### Pkt 8

Linia zygzakowata na rysunku nr E94 w pomieszczeniach nr 2/02; 2/10; 2/13; 2/15 oznacza listwę 3 komorową.