



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 29.10.2010 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/438/047/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu***

Zamawiający informuje, że w dniu 25.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

(42) Zapytania

1. Rysunki konstrukcji stalowych (poza rys. K/6/6) podają, że konstrukcje te mają być wykonane ze stali w gatunku S355, natomiast „Opis techniczny konstrukcja” podaje, że stal na dachach budynku D i trafostacji ma być w gatunku S235 (tańszym). Opis pomostu i konstrukcji pod ziemię nie przywołuje gatunku stali. Proszę o sprecyzowanie.
2. Opis architektury podaje, że konstrukcja dachu budynku D ma być zabezpieczona p.poż. do R30, a jednocześnie opisy architektury, konstrukcji i poszczególne rysunki mówią o malowaniu konstrukcji „zwykłymi” farbami antykorozyjnymi,. Proszę o wyjaśnienie, czy konstrukcja ma być malowana farbami pięczniejącymi do R30, czy nie ?

Odpowiedzi

Pkt 1

Podajemy klasy stali dla konstrukcji stalowych :

- **S235** dla rysunków: K/5/12; K/5/13; K/6/2; K/6/3; K/5/4; K/6/5; K/6/6;
- **S355** dla rysunku K/5/11.

Pkt 2

Konstrukcja dachu budynku „D” ma być zabezpieczona jedynie antykorozyjnie, zabezpieczenie p.poż. zapewnia obudowa od wewnątrz budynku.