



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 30.12.2010 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/532/055/R/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **ocieplenie budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 7**

Zamawiający informuje, że w dniu 29.12.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie:

1. „Prosimy o określenie zakresu prac naprawczych wewnątrz pomieszczeń po wymianie stolarki okiennej, co się dzieje z parapetami wewnętrznymi?
2. Jakie parametry techniczne ma posiadać brama garażowa, jaki sposób otwierania?
3. Czy pokrycie papowe na dachu nie wentylowanym ma być zrywane? – w załączonym kosztorysie jest pozycja zerwania papy, natomiast z dokumentacji to nie wynika.

Odpowiedzi

1. W ofercie należy uwzględnić naprawę ościeży wewnętrznych i zewnętrznych w robocie tynkarskiej a od wewnątrz pomalowanie naprawionych ościeży na kolor pomieszczenia. Na tym etapie robót nie przewiduje się wymiany parapetów.
2. Budynek nie posiada bramy garażowej. Drzwi D5/0 (określone jako brama segmentowa) to podwójne drzwi o łącznym wymiarze 3,0*3,6 wbudowane w systemową ściankę aluminiową (rzut parteru).
3. Pokrycie papowe na stropodachu nie wentylowanym musi być usunięte.