



Gdańsk 02.03.2011

dot. Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do sali audytoryjnej E-41 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" ZP/40/050/D/11

W imieniu Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuję, iż w postępowaniu ZP/40/050/D/11 wpłynęły zapytania:

1. Czy jest możliwość obejrzenia sali audytoryjnej?

Wyjaśnienie:

Istnieje możliwość obejrzenia sali audytoryjnej E- 41. Osobą wskazaną w Specyfikacji Istotnych Warunków (SIWZ) Zamówienia uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest - Pan Janusz Fudali: e-mail: jfudali@ely.pg.gda.pl, fax: (58) 347 18 02.

2. Czy zamawiający może udostępnić rzuty sali z góry oraz przekrój sali wraz z naniesionymi wymiarami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej następujące dokumenty:

RZUT POZIOMU 0,00 BUDOWLANY, Przekroje A-A, A'-A' Budowlane, Przekroje B-B; C-C BUDOWLANY, PRZEKROJE B-B; C-C UMEBLOWANIE, DETAL E KONSOLA WYKŁADOWCY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻA TELETECHNICZNA.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją przetargową prowadzonych obecnie robót budowlanych w szczególności zagadnień "instalacje elektryczne wewnętrzne" oraz częścią "architektury" w zakresie szczegółów stołu katedralnego w którym jest przewidziane miejsce dla montażu urządzeń sterowniczych oraz pulpitu. Dokumentacja ta jest zamieszczona pod adresem internetowym:

<http://www.dzp.pg.gda.pl/?a=s&s=s&poid=01062>

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiast jednej kasety przyłączy np. nr 1 dwóch przyłączy stołowych spełniających wymagane wyposażenie?

Wyjaśnienie:

Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie takiej ilości kaset przyłączy jaką Zamawiający podał w SIWZ. Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie dodatkowo jednej kasety jednak ilość i typ złączy musi się zgadzać z pierwotnym opisem podanym SIWZ. W związku z tymi zmianami Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ i zamieszcza na swojej stronie internetowej nowy załącznik nr 2 do SIWZ oraz 2a do SIWZ.



- 4. W pkt 10 Zamawiający wyspecyfikował kilka pasm częstotliwości. Czy wystarczy spełnienie jednego pasma? Mikrofony dostarczane są działającymi jednym pasmem, które ewentualnie można wybrać w momencie zamówienia.**

Wyjaśnienie:

Musi istnieć możliwość zestrojenia systemu z dodatkowymi mikrofonami, jeśli takie w wyjątkowych sytuacjach będą wykorzystywane. W związku z tym należy zapewnić możliwość przestrajania mikrofonów w pasmach tak aby mikrofony działały poprawnie. Zapewnienie wszystkich pasm da możliwość swobodnego między nimi wyboru jeśli zajdzie taka potrzeba.

- 5. W pkt 11 Zamawiający opisał wagę maks 180 g. Czy jest to waga mikrofonu razem z kapsułą czy bez. Jeśli bez kapsuły to poproszę o podanie dopuszczalnej masy mikrofonu razem z kapsułą.**

Wyjaśnienie:

Maksymalna waga mikrofonu z kapsułą: 450g

- 6. Zamawiający wymaga w pkt 23 wzmacniacza „4 x 900 na 4 Ohm”, a w pkt 24 i 25 „kolumny głośnikowe 8 Ohm”. Proszę o sprecyzowanie jaki ma być wzmacniacz i jakie kolumny, gdyż zestawienie w SIWZ jest niepoprawne.**

Wyjaśnienie:

Wymagana w pkt 23 moc wzmacniacza: minimum 4x600W na 8 Ohm

- 7. Dokumentacja przetargowa obejmuje „Dostawę wraz zainstalowaniem urządzeń...”. Proszę o informację, czy w takiej sytuacji okablowanie jest już poprowadzone czy leży po stronie oferenta. Jeśli po stronie oferenta proszę o informację w jaki sposób okablowanie ma być ułożone np. korytka kablowe, podtynkowo.**

Wyjaśnienie:

Okablowanie jest wykonane w ramach obecnie prowadzonych robót budowlanych za wyjątkiem kabla magistralnego pomiędzy rozdzielnicą główną a modułami sterującymi (1 pkt obok rozdzielni głównej, 2 pkt w pulpicie katedry). Dla przewodów magistralnych ułożone są rurki PCV z pilotami.

- 8. W dokumentacji jest przewidziane przesyłanie sygnału HDMI. Jakie urządzenia będą podłączane po tym standardzie? W obecnej konfiguracji wszystkie urządzenia podłączone po HDMI będą gubiły dźwięk. Brak urządzenia wydzielającego Audio z HDMI.**

Wyjaśnienie:

Do HDMI podłączony będzie na stałe odtwarzacz Bluray plus możliwość podłączenia komputera typu laptop. Zarówno laptop jak i odtwarzacz mają być podłączone do miksera



audio z wyjścia liniowego, stąd nie będzie konieczności zastosowania urządzenia do "wyciągania" z HDMI sygnału audio.

9. Czy oświetlenie sterowane z modułu przekaźnikowego z pkt. 20 ma obsługiwać światło włącz wyłącz?

-Czy są oprawy oświetleniowe ściemniane?

-Czy sterowanie światła będzie z systemem sterowania oraz z włączników ściennych, czy tylko z systemu sterowania?

Wyjaśnienie:

-Ma obsługiwać tylko światło włącz wyłącz, z systemu sterowania i z dedykowanego włącznika ściennego zamontowanego przy drzwiach.

-Oprawy oświetleniowe nie są przystosowane do ściemniania.

-Sterowanie oświetleniem i roletami odbywać się będzie z systemu sterowania za wyjątkiem pierwszego rzędu opraw (nad katedrą), który jest załączany wyłącznikiem zamontowanym przy drzwiach wejściowych obok rozdzielni głównej.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3, 5 oraz 6 Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze względu na odpowiedź na pytanie nr 3 dokonuje zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO