



Gdańsk, dnia 25.02.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Politechniki Gdańskiej ZP 54/055/D/11

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25/06/2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, iż w dniach 18.02. i 23.02.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem: czy Zamawiający wydzieli pozycje od 3 do 52 z formularza rzeczowo – cenowego i utworzy z nich odrębne zadanie, ze względu na fakt że sprzedaż baterii i akumulatorów oraz pozostałych materiałów elektrycznych zawartych w formularzu cenowym odbywa się za pośrednictwem dwóch różnych kanałów dystrybucji. Utworzenie odrębnego zadania pozwoli złożyć oferty większej liczbie Wykonawców, a tym samym daje możliwość uzyskania bardzo dobrych cen bezpośrednio od dystrybutorów bez udziału pośredników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż **nie przewiduje** wydzielenia pozycji 3-52 formularza rzeczowo cenowego i utworzenia z nich osobnej części zamówienia.

Pytanie 2:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem o podanie więcej informacji dotyczących wentylatorów wyszczególnionych w formularzu rzeczowo - cenowym w pozycjach 456 i 457, jaki rodzaj , jaki wydatek powietrza ?.

Odpowiedź:

W pozycji 456 formularza rzeczowo-cenowego wymaga się:

Wentylatora przepuszczającego powietrze przez elektryczną nagrzewnicę której wymiary wynoszą szer. 482 mm wys. 332 mm dł. 442 mm, wydajność 400 – 800 m³/h, 230V, 50 Hz, IP 44, F ,147W, C63 nF In , 1,26 A

W pozycji 457 wymaga się :

Wentylatora do nagrzewnicy typ TD 1300/250, klasa izolacyjna - B, 180 WAT, 230V, Ø 250 mm, temperatura otoczenia maks 60 stopni celsjusza, producent np. MK-WENT