



Energa
operator

58 347 39 00 F +48 58 347 37 01 www.energa-operator.pl

Wpłynęło dnia 2011-04-15
L.dz. 505 /OTE

Politechnika Gdańska
Dział Eksploatacji
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk, 14 kwietnia 2011 r.

Znak 3MZT-000051-2011

Dot. **Warunków technicznych jakie powinny spełniać układy pomiarowe energii elektrycznej.**

Informuję, że warunki techniczne jakie powinny spełniać układy pomiarowo – rozliczeniowe energii elektrycznej określają:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.)
2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Część Szczegółowa: Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPK-7110-037(8)2008/SG z dnia 10 marca 2008r.

Pełna treść IRiESD dostępna jest na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Spełnienie wymogów określonych w przytoczonych powyżej dokumentach umożliwi skuteczne Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy.

W wypadkach obiektów zaliczanych do III grupy przyłączeniowej obowiązek instalowania i eksploataowania układów pomiarowych, a tym samym i ich dostosowania do obowiązujących wymagań leży po stronie odbiorcy.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci określa rodzaje urządzeń, instalacji, sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

W wypadku wystąpienia konieczności modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych należy przedłożyć w Wydziale Zarządzania Techniczną Obsługą Odbiorców ENERGA–OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, dokumentację techniczną do uzgodnienia. Dokumentacja powinna zawierać:

- obliczenia doboru przekładników pomiarowych,

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

oddzial.gdansk@energa.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00036


Zarząd: Leszek Nowak – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Wojciech Orzech – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Rafał Czyżewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Robert Świerzyński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Organizacji, Ryszard Hanc – Członek Zarządu

Bank Handlowy w Warszawie SA, nr konta: 71 1030 1508 0000 0005 0076 4007
Kapitał zakładowy/wpłacony: 603 301 400 zł

- schemat zasilania,
- schemat obwodów wtórnych układu pomiarowego obejmujący również urządzenia transmisyjne i pomocnicze,
- plan zasilania obejmujący rozmieszczenie istniejących lub projektowanych linii i urządzeń od granicy stron do układu pomiarowego,
- plan zawierający rozmieszczenie elementów układu pomiarowego w rozdzielnicach lub tablicach pomiarowych
- istotne informacje wpływające na eksploatację układów pomiarowych i układów transmisji danych pomiarowych.

Ponad to informuję, że licznik podstawowy wraz z modemem zdalnej transmisji dostarczy Energa-Operator S.A. Dane z liczników podstawowych będą przekazywane zdalnie wyłącznie do systemu odczytowo-rozliczeniowego OSD (system Converge).

Istnieje możliwość zainstalowania liczników kontrolnych, z których dane mogą być wykorzystywane do systemów technologicznych obiektu. Powyższego Odbiorca może dokonać własnym kosztem i staraniem.


Dyrektor
Departament Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Piotr Berczak

Sprawę prowadzi:

Marek Czaplński tel. 58 3473108

Do wiadomości:

1.



W załączeniu:

1.