

Gdańsk, dnia 17.11.2011r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
ogłoszonym w Biuletynie UZP  
w dniu 09.11.2011r. nr ogłoszenia 292135-2011  
i na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)  
oraz w siedzibie Zamawiającego**

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
w postępowaniu nr ZP 39/WILiŚ/2011, CRZP 417/002/D/11**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę agregatu prądotwórczego do zasilania serwerowni na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, iż wprowadza zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Na stronie 5 SIWZ, w rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, dodaje się ust. 18-20 o brzmieniu.
  18. Ostateczne miejsce lokalizacji agregatu przedstawia załączona mapa i zdjęcie.
  19. Wyłącznik ppoż., który ma być ujęty w projekcie ma obsługiwać agregat oraz zasilanie serwerowni razem z UPS'ami i ma być doprowadzony na portiernię w budynku HYDRO, do serwerowni oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się UPS-y.
  20. Tablicę zdalnego monitoringu agregatu należy doprowadzić do pomieszczenia serwerowni (w budynku HYDRO).

**Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.**

**W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.11.2011r. do godz. 12.<sup>00</sup>.**

**Otwarcie ofert: 24.11.2011r. do godz. 12.<sup>15</sup>.**

Dziekan  
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG  
.....  
(w imieniu Zamawiającego)