

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr ZP 39/WILiŚ/2011, CRZP 417/002/D/11**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę agregatu prądotwórczego do zasilania serwerowni na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Was postępowaniem ZP 39/WILiŚ/2011, CRZP 417/002/D/11, po dokonaniu wizji lokalnej, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. W obecności Inwestora proponowano trzy różne lokalizacje dla postawienia agregatu – prosimy o wskazanie wybranej, ostatecznej lokalizacji, co pozwoli na dokończenie wyceny kosztów prac instalacyjnych.

Odpowiedź:

Ostateczne miejsce lokalizacji agregatu przedstawia załączona mapa i zdjęcie.

2. Prosimy o decyzję, czy wyłącznik ppoż., jaki ma być ujęty w projekcie instalacji agregatu, ma obsługiwać jedynie agregat, czy raczej należy przewidzieć w projekcie kompleksowe rozwiązanie z wyłącznikami ppoż. również dla sekcji UPS-ów i RG?

Odpowiedź:

Wyłącznik ppoż., który ma być ujęty w projekcie ma obsługiwać agregat oraz zasilanie serwerowni razem z UPS'ami i ma być doprowadzony na portiernię w budynku HYDRO, do serwerowni oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się UPS-y.

3. Prosimy o decyzję, w którym pomieszczeniu ma być umieszczona tablica zdalnego monitoringu agregatu.

Odpowiedź:

Tablicę zdalnego monitoringu agregatu należy doprowadzić do pomieszczenia serwerowni (w budynku HYDRO).

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

.....
(w imieniu Zamawiającego)