

# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

---

Gdańsk, dnia 02.04.2012 r.

### ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/92/055/R/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej w miejscowości Czarlina, gmina Kościerzyna*  
CRZP: ZP /92/055/R/12

Zamawiający informuje, że w dniu 28.03.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### **Zapytanie:**

W załączony do SIWZ przedmiarze robót branża sanitarna poz. 45 występują Studnie betonowe wykonane metodą studniarska o średnicy 1000 mm

W załączonej do SIWZ dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia występują Studnie betonowe o średnicy 12000 mm

Proszę o podanie prawidłowej średnicy studni betonowych.

#### **Odpowiedź:**

Przyjąć studnie betonowe o średnicy 1200 mm.