

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 07.06.2013 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013 / S 091 - 154628 z dnia 11.05.2013, na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wymianę sieci okablowania strukturalnego w DS 1 Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta 115*
CRZP: ZP /162/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 05.06.2013 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1:

W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby „Zakres prac obejmował: pkt 3 – budowa okablowania poziomego z zastosowaniem nieekranowanego kabla skrętkowego UTP 4 – parowego kat. 6a oraz osprzętu do okablowania miedzianego nieekranowanego kat. 6a tworzącego łącza klasy E.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi kategorii komponentów systemu okablowania strukturalnego (kat. 6a) a klasą całego łącza (klasa E) czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o komponenty systemu okablowania strukturalnego kat. 6, tworzące łącza klasy E ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 2:

Czy oferent ma przewidzieć w swojej ofercie kable krosowe – jeżeli tak prosimy o określenie ilości i długości kabli krosowych?

Odpowiedź:

Projekt nie obejmuje wyposażenia w kable krosowe.

Zapytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie koryt kablowych systemowych PCW z akcesoriami o innych wymiarach niż te wyspecyfikowane w projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 4:

W załączniku nr 6 wzór Umowy Zamawiający określił w § 3 pkt 1 Wynagrodzenie które stanowi kwota netto w wysokości i brutto /z podatkiem VAT 8 %/ - wnosimy o podanie podstawy prawnej oraz symbolu PKOB zastosowania 8 % VAT-u w realizacji przedmiotu Umowy.

Odpowiedź:

Budynek domu studenckiego mieści się w grupie PKOB 113 "budynki zbiorowego zamieszkania".

Z unormowań zawartych w art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) wynika, iż 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, a także robót budowlano-montażowych, remontów oraz robót konserwacyjnych związanych z budynkami mieszkalnymi sklasyfikowanymi w PKOB 11.

Obniżona stawka podatku VAT nie ma zastosowania w odniesieniu do dostawy, budowy czy remontu infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.