



Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Gdańsk, dnia 07.08.2013 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/315/009/D/13, ZP/49/WETI/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafy rackowej 19" dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/315/009/D/13.

Zamawiający informuje, że w dniu 06.08.2013r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Pytanie

Czy panel ma być 19" czy dachowy, przy czym jeżeli dachowy należy pamiętać, że nie ma paneli uniwersalnych, każdy producent posiada modele dedykowane do swoich szaf a więc w opcji paneli dachowych należy wskazać producenta szaf, do których panele będą mocowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są 3 szt. paneli wentylacyjnych **sufitowych (dachowych)** 4-wentylatorowych z termostatem firmy **TecnoSteel**. Zamawiający posiada już szafy rackowe 19" firmy **TecnoSteel**, a więc w/w panele wentylacyjne muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła