

W nawiązaniu do odpowiedzi dotyczącej formy prostownika (**wbudowany**), pragnę poinformować, iż przepisy **ATEX** zabraniają przygotowywania prostownika wbudowanego w wersji przeciwwybuchowej. Ma to zapobiec jakiegokolwiek możliwości ładowania baterii w strefie wybuchowej, nawet wtedy gdy założenie może być inne

Odpowiedź:

W związku z tym, że przepisy ATEX zabraniają przygotowywania prostownika wbudowanego w wersji przeciwwybuchowej Zamawiający zmienia ten zapis dopuszcza zastosowanie prostownika zewnętrznego spełniającego w/w przepisy