


# LEGENDA

- KANAŁY NAWIEWNE
- KANAŁY WYWIEWNE
- POWIETRZE ŚWIEŻE
- KANAŁY WYRZUTOWE
- ELASTYCZNY PRZEWÓD TŁUMIĄCY
- RURKI FREONOWE
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- (1) ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY Ø100
- (2) NAWIEWNIK SZCZELINOWY
- (3) KRATKA NAWIEWNO WYWIEWNA Z POJEDYNCZYM RZĘDEM DYSZ
- (4) KRATKA NAWIEWNO WYWIEWNA Z PODWÓJNYM RZĘDEM DYSZ
- KLIMATYZATOR KASETONOWY JEDNOSTRONNY
- PRZEPUSTNIOCA REGULACYJNA
- N:80 — ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO
- W:80 — ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEWANEGO
- 400x250 — WYMIAR KANAŁU

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZA POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
3. ZMIANY I ODSĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI.
5. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. KOLORY ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM WNĘTRZ
8. WSZYSTKIE KANAŁY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE WENTYLACJI BYTOWEJ POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU
9. W PRZYPADKU KLAP P.POŻ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODĄ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EIS120
10. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
11. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
12. W PRZYPADKU ROZBIERZNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
13. DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH – WG. RZUTU STROPÓW – PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

| L.p. | Data zmiany | Opis zmiany | podpis autora zmiany |
|---|---|---|---|

Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, www.record.gda.pl

TEMAT: POLITECHNIKA GDAŃSKA; UL. NARUTOWICZA 11/12; 80-233 GDAŃSK
GMACH GŁÓWNY; POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Nr rysunku: WK-03

STADIUM: PROJ.WYKONAWCZY — BRANŻA: WENTYLACYJNA

NAZWA RYSUNKU: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
FRAGMENT RZUTU POZIOMU +200

Skala: 1:50

| Autorzy: | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: | mgr inż. JERZY BYSTRZYŃSKI | 1319/GD/83 | 10/2013 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. PIOTR NAROWSKI | | 10/2013 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. TOMASZ MRÓZ | 5312/GD/92 | 10/2013 | |