





LEGENDA

- KANAŁY NAWIEWNE
- KANAŁY WYWIEWNE
- POWIETRZE ŚWIEŻE
- KANAŁY WYRZUTOWE
- ELASTYCZNY PRZEWÓD TŁUMIĄCY
- RURKI FREONOWE
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- ① ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY Ø100
- ② NAWIEWNIK SZCZELINOWY
- ③ KRATKA NAWIEWNO WYWIEWNIA Z POJEDYNCZYM RZĘDEM DYSZ
- ④ KRATKA NAWIEWNO WYWIEWNIA Z PODWÓJNYM RZĘDEM DYSZ
- KLIMATYZATOR KASETONOWY JEDNOSTRONNY
- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
- N:80 / W:80 — ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO / ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEWANEGO
- 400x250 — WYMIAR KANAŁU

UWAGI:

1. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WG WYTYCZNYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI.
5. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
7. KOLORY ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM WNĘTRZ.
8. WSZYSTKIE KANAŁY NUMEROWAĆ I WYOSOBNIĆ WENTYLACJĘ BYTOWEJ POMIMO TYPU ZAZDLOWANIE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU.
9. W PRZYPADKU KLAP EI120, MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODĄ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EI120
10. WNĘTRZE OPRACOWANIE CHROMOWE JEST PRAWNIE WYMAGALNE Z ZAPISÓW USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
11. RYSUNEK UZGLNIĆ Z OPISEM STANÓW INTEGRALNA CZĘŚĆ PROJEKTU
12. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ Z OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKOMPLIKOWANE DLA Z PROJEKTANTEM.
13. ODKUCIANIE WSZELKICH ELEMENTÓW WNĘTRZNYCH I WYCIĄGNIĘTYCH OKAZ POZOSTAŁYCH WEWNĘTRZNYCH NA CAŁOŚCI WYKONANIE WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH – WG. ROZIS STANÓW – PROJEKT ARCHITEKTURY WK/02

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	podpis autora zmiany

Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, www.record.gda.pl

TEMAT: POLITECHNIKA GDAŃSKA;UL. NARUTOWICZA 11/12;80-233 GDAŃSK GMACH GŁÓWNY; POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Nr rysunku: WK-02

STADIUM: PROJ.WYKONAWCZY | BRANŻA: WENTYLACYJNA

NAZWA RYSUNKU: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
FRAGMENT RZUTU POZIOMU PARTERU

Skala: 1:100

Autorzy:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. JERZY BYSTRZYŃSKI	1319/GD/83	10/2013	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. PIOTR NAROWSKI		10/2013	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. TOMASZ MRÓZ	5312/GD/92	10/2013	