



Przyjęte oznaczenia elementów:

-  Detektor dymu
-  Puszka podtynkowa z zapasem linii do wykorzystania w instalacji DSO

Przyjęte oznaczenia przewodów:

- "6" HDGs PH90 2x1.0 - linie do wykorzystania w instalacji DSO
- "7" YTKSY ekw 1x2x1,05 - okablowanie detektorów dymu



Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, www.record.gda.pl

TEMA: POLITECHNIKA GDAŃSKA; UL. NARUTOWICZA 11/12; 80-233 GDAŃSK
GMACH GŁÓWNY; POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200
PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Nr rysunku:
T6

STADIUM: PROJ. WYKONAWCZY

BRANŻA: TELETECHNIKA

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA DETEKTORÓW DYMU
I LINIE DO WYKORZYSTANIA W INSTALACJI DSO

Skala:
1:100

Autorzy:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT:	inż. Zenon Osiecki	0993/98/U	10/2013	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Woliński	-	10/2013	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wiesław Kępiński	0196/96/U	10/2013	