



## **Dział Zamówień Publicznych**

01.04.2014 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont placu boisk wielofunkcyjnych na terenie ośrodka wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej "Czarlina"*  
CRZP: ZP /115/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 27.03.2014 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

Zamawiający w specyfikacji technicznej podaje minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej oraz niestandardowe grubości poszczególnych warstw.

Informuję, że podane minimalne wartości parametrów są niezgodne z obowiązującą w normą dotyczącą nawierzchni poliuretanowych tj. PN-EN 14877.

Zamawiający opisuje zamówienie w sposób uniemożliwiający zaoferowanie nawierzchni poliuretanowych typu EPDM dwuwarstwowa SRB 8 mm + EPDM 8 mm, które są powszechnie stosowane w Unii Europejskiej, a które są zgodne z PN-EN 14877.

Zamawiający w sposób zupełnie niepoparty żadnymi normami ustanawia swoje własne normy dotyczące nawierzchni poliuretanowych, niezgodne ze standardami PN-EN 14877.

W Związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu zamawianego czyli typu EPDM dwuwarstwowa: SBR 8 mm + EPDM 8 mm, które posiadają następujące dokumenty:

- deklaracja zgodności z PN-EN 14877
- aprobatę lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna

Mając powyższe na uwadze, proszę o przychylenie się do naszego wniosku.

### **Odpowiedź**

*Zamawiający nie może zgodzić się z Wykonawcą, iż opisane w projekcie parametry nawierzchni są niezgodne z obowiązującą normą dotyczącą nawierzchni poliuretanowych tj. PN-EN 14877.*

*Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni poliuretanowych typu EPDM dwuwarstwowa: SBR 8 mm + EPDM 8 mm. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, obniżając przy tym swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe stawiane produktowi. Wykonawca natomiast może zaoferować nawierzchnię równoważną, której parametry spełniają minimalne wymagania określone szczegółowo przez Zamawiającego potwierdzone wymaganymi dokumentami, co ma na celu zapewnienie Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości materiału,*


z którego będzie wykonana nawierzchnia sportowa oraz zapewnić długą i bezusterkową eksploatację obiektu.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż niestandardowe grubości poszczególnych warstw wynikają z potrzeby wykonania boiska, które spełni wymagania jakościowe nawierzchni, które Zamawiający musiał uwzględnić planując boisko przy ośrodku wypoczynkowym oraz jego przeznaczenie.

Zamawiający w sposób czytelny i wyczerpujący opisał przedmiot zamówienia w postaci projektu budowlanego, wykonawczego, opisów technicznych, szczegółowych specyfikacji i przedmiaru robót.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

  
Z-LA KANCLERZA DS. ZASGBOW TECHNICZNYCH  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

*mgr inż. Piotr Iwańczak*